



Miłoradz dnia 09.03.2012 r.

L. dz. R.270.21.2012

## Wszyscy Uczestnicy Przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

W odpowiedzi na zapytania Oferentów stanowiących wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stworzenie infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w centrum wsi Kończewice, uprzejmie wyjaśniamy:

### Pytanie 1:

W przedmiarze nie ujęto korytowania pod kostkę betonową i podsypka piaskowa wynosi tylko 3 cm ? , powinna wynosić co najmniej 10 cm. Proszę o ustosunkowanie się do moich sugestii.

### Odpowiedź 1:

Należy wykorygować i przygotować odpowiednio podłoże do położenia kostki betonowej. Zamawiający potwierdza, że podsypka powinna wynosić 10 cm.

Z poważaniem:

Tadeusz Biliński

*Powyższe odpowiedzi zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  
Gminy Miłoradz w dniu 09.03.2012 r.*

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy przetargu,
2. a/a



*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europa inwestująca w obszary wiejskie  
Projekt pn.: "Stworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w centrum wsi Kończewice"  
współfinansowany jest ze środków Unii  
Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*