



Miłoradz, 29.04.2011 r.

Wszyscy uczestnicy przetargu

*Dot. pytań do SIWZ na remont chodnika w miejscowości Kończewice w Gminie Miłoradz.
Numer sprawy: R.271.4.2011*

Pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie pozycji 5 przedmiaru odwodnienie rurowe pod chodnikiem – rury fi 160 mm.
2. Czy przewiduje się podbudowę pod kostkę brukową, jeśli tak to jaką i w jakich ilościach?

Odpowiedzi:

1. Należy odtworzyć istniejące odwodnienie rurowe pod chodnikiem.
2. Zamawiający nie przewiduje podbudowy pod kostkę brukową. Należy wykorzystać istniejącą podbudowę.

Otrzymują:

1. *Wszyscy uczestnicy przetargu,*
2. *a/a*