



Miłoradz dnia 22.02.2012 r.

L. dz. R.270.10.2012

Wszyscy Uczestnicy Przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2012 r. stanowiącego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrze w gminie wiejskiej Miłoradz, uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie:

Czy jako równoważne do rur kanalizacyjnych PP trójwarstwowych, będą traktowane rury PP o ściance litej jednowarstwowej o sztywności obwodowej SN8, zgodnie z PN-EN 1852-1 oraz posiadające aprobatę techniczną?

Odpowiedź:

W związku z powyższym zapytaniem informujemy, iż rury PP o ściance litej jednowarstwowej o sztywności obwodowej SN8, będą traktowane jako równoważne do rur kanalizacyjnych PP trójwarstwowych.

Z poważaniem:

WOJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Powyższe wyjaśnienia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłoradz w dniu 22.02.2012 r.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy przetargu,
2. a/a



*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie*

*Projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrze w gminie wiejskiej Miłoradz"
współfinansowany ze środków Unii*

*Europejskiej w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*