

**Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Miłoradzu
ul. Szkolna 1
82-213 Miłoradz**

Wszyscy Uczestnicy przetargu

Dot. Zapytań do przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłoradzu. Numer sprawy: R.271.9.2011.

Pytanie 1:

Poz. 7 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi.

Jakie drzwi to mają być (PCV czy zwykłe) oraz czy z okienkiem podawczym?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż drzwi z okienkiem podawczym wykonanych z PCV.

Pytanie 2:

Poz.15 Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych.

Proszę o podanie bardziej szczegółowego rozwiązania wykonania instalacji wentylacyjnej?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wykonanie kanałów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej.

Pytanie 3:

Poz. 16 Brodziki z baterią natryskową.

Czy do brodzika należy przyjąć kabinę natryskową?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż kabiny.

Pytanie 4:

Poz. 18 Schody żelbetonowe – stopnie betonowe.

Czy należy przyjąć rozebranie starych schodów w tej samej ilości co nowe stopnie? Czy należy policzyć wywóz i utylizację gruzu?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić rozebranie starych schodów oraz odwiezienie gruzu na miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdującego się do 1 km od miejscowości.

Pytanie 5:

Czy są wymagania materiałowe co do drzwi?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż drzwi wykonanych z PCV.

Pytanie 6:

Czy na pewno w pomieszczeniach ma się znaleźć brodzik z baterią natryskową?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7:

Co ze ścianką działową w toalecie? Raczej jest do wyburzenia.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić rozebranie ścianki działowej w toalecie.

Pytanie 8:

Do jakiego pomieszczenia przewidziane są panele podłogowe i jaki typ jest preferowany

Odpowiedź:

Położenie paneli podłogowych przewidziano w pomieszczeniu jadalni. Klasa ścieralności V.

Pytanie 9:

Czy schody zewnętrzne mogą być wykonane z polbruku?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10:

Co ze starą metalową rampą dookoła schodów?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić demontaż zarówno starej rampy jak i schodów.

Pytanie 11:

W pkt. 5 wymagań stawianym wykonawcom zapisane jest, że muszą wykazać się pracami na obiektach użyteczności publicznej. To dyskryminuje sporą część wykonawców, którzy swoje doświadczenie zdobyli w pracach wykonywanych nie koniecznie dla tego sektora. Miejsce wykonywanych prac raczej nie ma znaczenia dla oceny wiarygodności i jakości prac. Proszę o odpowiedź czy można wykazać się robotami budowlanymi prowadzonymi na obiektach niepublicznych (sklepy, galerie, bloki mieszkalne, domy jednorodzinne)

Odpowiedź:

Można wykazać doświadczenie pracami prowadzonymi na obiektach niepublicznych np. sklepy, galerie, bloki mieszkalne, domy jednorodzinne.