



Miłoradz 29.03.2011 r.

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dot. zapytań do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Miłoradz

Pytania:

1. Czy jest wymagana wizja lokalna na modernizowanych obiektach celem zapoznania się z przedmiotem przetargu?
2. Jak rozwiązać wykonanie docieplenia wełną grubości 16 cm pomiędzy krokwiami które mają 15 cm grubości?
3. Czy solary mają być z żaluzjami umożliwiającymi przerwy w pracy kolektorów?

Odpowiedzi:

1. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, jednak w związku z licznymi pytaniami odnośnie przedmiotu zamówienia powinno się ją przeprowadzić.
2. W związku z tym iż krokwie mają tylko 15 cm grubości należy dobrać do nich listwy o wymiarach 5cm x 5cm.
3. Solary muszą posiadać żaluzje umożliwiające przerwy w pracy kolektorów.