

LEGENDA:

- centralne ogrzewanie zasilanie
- centralne ogrzewanie powrót
- instalacja nagrzewnic zasilanie
- instalacja nagrzewnic powrót
- 123W / CM700/400 — grzejnik łazienkowy drabinkowy z podaną mocą cieplną i wymiarami
- 890W / 22VM/600/520 — grzejnik płytowy z podaną mocą cieplną i wymiarami
- 2x 20x2,5 c.o. — średnice przewodów centralnego ogrzewania
- 2x 25x2,5 nagrz. — średnice przewodów instalacji nagrzewnic

UWAGI

1. Należy sprawdzić moc istniejących grzejników i w miarę możliwości przenieść do pomieszczenia o podobnym zapotrzebowaniu na ciepło.
2. Wymiary korygować na budowie.
3. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie obowiązujacymi przepisami, Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
4. Przejścia przez przegrody ppoż. zabezpieczyć przejściam o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez wszystkie przegrody zabezpieczyć rurami osłonowymi.
5. Podejścia instalacji centralnego ogrzewania do grzejników wykonać o średnicy 16x2,0.

AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska
ul. Pogodna 11, 80-297 Banino
tel: 667 351 711, mail: aniakaszubowska@gmail.com

Przedmiot rysunku	*Obiekt*
Rzut parteru - instalacje centralnego ogrzewania	PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MĄTOWACH WIELKICH
	Adres działka nr 160, obręb 0005 Mątowy Wielkie 82-213 Miłoradz
Skala 1:100	*Branża* Sanitarna
	Inwestor Gmina Miłoradz ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
Data 08.2020	*Projektował:* mgr inż. Paweł Buczek — upr. nr POM/0278/PBS/18 specjalność: INSTALACYJNA — *Podpis*
Nr rysunku S4	*Sprawdził:* mgr inż. Marcin Kaczmarek — upr. nr POM/0206/POOS/08 specjalność: INSTALACYJNA — *Podpis*