



PSK AS Arkadiusz Skiba  
ul. Łanowa 89  
80-777 Gdańsk  
NIP: 584 100 39 85  
Tel. +48 513 265 414  
e-mail: [biuro@pskas.pl](mailto:biuro@pskas.pl)  
[www.pskas.pl](http://www.pskas.pl)

---

<b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłoradz</b>
<b>ZADANIE:</b>	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
<b>LOKALIZACJA:</b>	Miłoradz, gmina Miłoradz
<b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>	XXX
<b>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:</b>	jedn. ewid.: Miłoradz - 220906_2
<b>OBRĘB, NR DZIAŁKI:</b>	obręb: Miłoradz - 0006; działka nr 13/12;
<b>INWESTOR:</b>	Urząd Gminy w Miłoradzu ul. Żuławska 9; 82-213 Miłoradz
<b>NR PROJEKTU:</b>	PB-05/2019
<b>TOM:</b>	PB-05/2019/E
<b>ZAWARTOŚĆ:</b>	Branża elektryczna i AKPiA
<b>OPRACOWANIE:</b>	PSK AS ARKADIUSZ SKIBA UL. Łanowa 89 80-777 Gdańsk
	<b>Opracował:</b> mgr inż. Krzysztof Siedliński
	<b>Projektant: Zenon Kuczmera</b> uprawnienia budowlane nr 4162/Gd/89 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
	<b>Sprawdzający: inż. Janusz Pik</b> uprawnienia budowlane nr 49/Gd/00 w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
<b>DATA OPRACOWANIA:</b>	2019.05.30

---

*P – projektowanie i wykonawstwo SUW      S – serwis SUW      K - księgowość*

Projektowanie - projekty systemów uzdatniania wody, hydroforni oraz konsultacje branżowe  
Wykonawstwo - montaż instalacji służących uzdatnianiu wody, nadzory, kierowanie budowlami  
Serwis – serwisowanie stacji uzdatniania wody, hydroforni, układów dozowania i pomiaru firmy Grundfos  
Księgowość – profesjonalne biuro rachunkowe

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

## Spis treści

1.	DANE OGÓLNE.....	5
1.1.	Inwestor.....	5
1.2.	Nazwa opracowania .....	5
1.3.	Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe .....	5
1.4.	Cel i zakres opracowania .....	5
1.5.	Podstawa opracowania.....	5
2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.....	6
2.1.	Instalacje technologiczne.....	6
2.2.	Instalacje elektryczne.....	7
3.	OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.....	7
3.1.	Zasilanie w energię elektryczną .....	7
3.2.	Opis rozdzielnic głównej RG .....	7
3.3.	Opis rozdzielnic sterującej RT .....	8
3.4.	Opis rozdzielnic zestawu pomp hydroforowych RZH .....	8
3.5.	Agregat prądotwórczy .....	8
3.6.	Kable i przewody .....	9
3.7.	Część ogólnie-elektryczna.....	9
3.7.1.	Instalacje gniazd wtyczkowych.....	9
3.7.2.	Instalacje ogrzewania .....	9
3.7.3.	Instalacja oświetleniowa.....	9
3.8.	Budynek stacji uzdatniania wody.....	10
3.8.1.	Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW .....	10
3.8.1.1.	Opis systemu sterowania .....	10
3.8.1.2.	Pompy głębinowe .....	10
3.8.1.3.	Pompa płuczająca. Dmuchawa powietrza .....	11
3.8.1.4.	Sprężarka powietrza .....	12
3.8.1.5.	Zbiorniki wody uzdatnionej.....	12
3.8.1.6.	Sterowanie pracą filtrów .....	12
3.8.1.7.	Sterowanie pracą aeratora ciśnieniowego A1 .....	13

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

3.8.1.8.	Zasilanie i sterowanie pompą dozującą podchloryn sodu.....	13
3.8.1.9.	Zestaw pomp hydroforowych .....	13
3.8.1.10.	Wizualizacja pracy stacji .....	14
3.8.1.11.	Komunikacja pomiędzy systemem wizualizacji a sterownikiem procesu.....	18
3.9.	Urządzenia pomiarowe .....	18
3.9.1.	Zestawienie przyrządów pomiarowych.....	18
4.	OBLICZENIA TECHNICZNE.....	19
4.1.	Bilans mocy .....	19
4.2.	Dobór przekroji kabli zasilających .....	19
4.3.	Dobór baterii kondensatorów .....	23
5.	OCHRONA PRZECIWPRAZIĘCIOWA.....	23
6.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA .....	23
7.	UWAGI KOŃCOWE.....	23
	ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG.....	24
	ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY RT .....	24
	ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY ZESTAWU HYDROFOROWEGO RZH .....	26
	ZESTAWIENIE KABLI I PRZEWODÓW .....	27
	ZAŁĄCZNIKI. ....	29

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### Spis rysunków

<b>Nazwa rysunku</b>	<b>Numer</b>
Plan zewnętrznych tras kablowych	A1
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i urządzeń technologicznych	A2
Plan tras koryt kablowych	A3
Plan linii kablowych instalacji technologicznej	A4
Plan instalacji gniazd wtyczkowych	A5
Plan wewnętrznej instalacji oświetleniowej	A6
Plan instalacji połączeń wyrównawczych	A7
Plan instalacji odgromowej	A8

### Spis schematów

<b>Rozdzielnica główna RG</b>	
Widok płyty czołowej	RG-1
Rozmieszczenie aparatów	RG-2
Schemat ideowy zasilania	RG-3
Analizator sieci	RG-4
Zasilanie rozdzielnic obiektowych	RG-5
Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.1	RG-6
Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.2	RG-7
Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.3	RG-8
<b>Rozdzielnica technologiczna RT</b>	
Widok płyty czołowej	RT-1
Rozmieszczenie aparatów	RT-2
Schemat ideowy układu kontroli zasilania	RT-3
Schemat ideowy zasilania sprężarki powietrza SP1	RT-4
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG1	RT-5
Schemat ideowy zasilania ogrzewania i sygnalizacji otwarcia obudowy w studni PG1	RT-6
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG2	RT-7
Schemat ideowy zasilania ogrzewania i sygnalizacji otwarcia obudowy studni PG2	RT-8
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG3	RT-9
Schemat ideowy zasilania i sterowania dmuchawy powietrza DP	RT-10
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy płuczającej PP	RT-11
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą dozującą ZD1	RT-12
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromag. wody uzdatnionej i płuczającej	RT-13
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromagnetycznych wody surowej	RT-14
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU1	RT-15
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU2	RT-16
Schemat ideowy wyboru zbiornika sterującego	RT-17
Schemat ideowy sygnalizacji otwarcia zbiorników retencyjnych	RT-18
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu lustra wody w aeratorze	RT-19
Schemat ideowy zasilania z UPS	RT-20
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	RT-21
Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha	RT-22
Schemat ideowy konfiguracji sterownika 1A1	RT-23

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A1	RT-24	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A2	RT-25	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A3	RT-26	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A4	RT-27	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A5	RT-28	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A6	RT-29	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A1	RT-30	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A2	RT-31	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A3	RT-32	
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A7	RT-33	
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	RT-34	
Schemat ideowy magistrali Modbus RTU	RT-35	
<b>Rozdzielnica Zestawy hydroforowego RZH</b>		
Widok płyty czołowej	RZH-1	
Rozmieszczenie aparatów	RZH-2	
Schemat ideowy zasilania	RZH-3	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH1	RZH-4	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH2	RZH-5	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH3	RZH-6	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH1	RZH-7	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH2	RZH-8	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH3	RZH-9	
Schemat ideowy zabezpieczenie pomp hydroforowych przed suchobiegiem	RZH-10	
Schemat ideowy sterowania pomp hydroforowych 1PH w trybie awaryjnym	RZH-11	
Schemat ideowy zasilania z UPS	RZH-12	
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	RZH-13	
Schemat ideowy zasilania switcha	RZH-14	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A1	RZH-15	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A2	RZH-16	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 2A1	RZH-17	
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 2A1	RZH-18	
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	RZH-19	

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

**Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” rozumie się parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej.**

## **1. Dane ogólne**

### **1.1. Inwestor**

Urząd Gminy w Miłoradzu  
ul. Żuławska 9  
82-213 Miłoradz

### **1.2. Nazwa opracowania**

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz.

Tom: Branża elektryczna i AKPiA.

### **1.3. Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe**

Stacja uzdatniania wody (SUW) znajduje się w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz, na działce nr 13/12, obręb geodezyjny 0006 Miłoradz.

Właścicielem ujęcia, stacji uzdatniania wody i istniejących instalacji jest Gmina Miłoradz.

### **1.4. Cel i zakres opracowania**

Celem niniejszego opracowania branży elektrycznej i AKPiA jest przedstawienie technicznych rozwiązań zapewniających bezobsługową i automatyczną pracę SUW spełniającą wymagania branży technologicznej.

Oprócz rozbudowy układu technologicznego SUW, modernizacji poddane zostaną również instalacje ogólnie-elektryczne.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

- Opis przyjętych rozwiązań,
- Schematy obwodów siłowych rozdzielnic głównej RG,
- Schematy obwodów siłowych i sterowania rozdzielnic technologicznej RT,
- Schematy obwodów siłowych i sterowania rozdzielnic pomp hydroforowych RZH,
- Schematy wewnętrznych instalacji elektrycznych SUW,
- Schematy montażowe rozdzielnic RG, RT, RZH,
- Specyfikacja wyposażenia rozdzielnic oraz wykaz kabli i przewodów.

### **1.5. Podstawa opracowania**

Projekt wykonano w oparciu o następujące dane i materiały:

- Umowa z zamawiającym,
- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz”. Numer projektu: 016-018:PB.03.00. Dokumentacja wykonana przez Eurowater sp. z o.o. w sierpniu 2016,

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

- Cyfrowa mapa do celów projektowych,
- Informacje zebrane podczas wizji lokalnej w istniejącej SUW, uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja obiektów stacji (szkicowa i fotograficzna),
- Uzgodnienia międzybranżowe,
- Katalogi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń przewidzianych do zamontowania,
- Schemat technologiczny stacji SUW,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (część D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej). Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Obowiązujące normy:
  - ✓ PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
  - ✓ PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.
  - ✓ PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
  - ✓ PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
  - ✓ PN-HD 60364-4-43:2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.
  - ✓ PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
  - ✓ PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
  - ✓ PN-EN 60947-6-1:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa: Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.
  - ✓ PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
  - ✓ PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
  - ✓ PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
  - ✓ PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
  - ✓ PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

## **2. Opis stanu istniejącego**

### **2.1.Instalacje technologiczne**

Woda ze trzech studni tłoczona jest do stacji uzdatniania wody znajdującej się w murowanym budynku. W stacji uzdatniania wody kierowana jest do urządzeń filtracyjnych i dalej poprzez hydrofory podawana jest do sieci wodociągowej.

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

## **2.2.Instalacje elektryczne**

Stacja SUW jest zasilana jest linią kablową YAKY 4x240 ze stacji transformatorowej T-5397. Linia kablowa doprowadzona jest do złącza kablowego zlokalizowanego na granicy działki. Stamtąd poprowadzona jest Wewnętrzna linia kablowa WLZ do rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku SUW. Wewnątrz budynku zainstalowany jest układ pomiarowy energii elektrycznej (pomiar bezpośredni).

Z żeliwnej rozdzielnicy głównej zasilane są wszystkie urządzenia i instalacje stacji SUW.

## **3. Opis techniczny przyjętych rozwiązań**

### **3.1.Zasilanie w energię elektryczną**

W ramach modernizacji rozbudowany zostanie budynek stacji uzdatniania. W związku z tym wymagana jest przebudowa sieci zasilającej, którą trzeba wykonać przed rozpoczęciem prac budowlanych, zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez Energa Operator. Pomiędzy nowym złączem kablowo-pomiarowym a projektowaną rozdzielnicą główną RG należy ułożyć wewnętrzną linię zasilającą YKY 5x50

Moc obliczeniowa projektowanej stacji będzie wynosić 49kW. Zgodnie z aktualną umową moc zamówiona wynosi 25kW i należy ją zwiększyć o 24kW. W związku z tym przed rozpoczęciem inwestycji inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Energa o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. We wniosku należy zawrzeć również konieczność przeniesienia licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku.

### **3.2.Opis rozdzielnicy głównej RG**

Projektowana rozdzielnica główna RG będzie zlokalizowana w budynku SUW w miejscu pokazanym na rysunku nr A3. Rozdzielnicę RG o wymiarach 2000x600x400 (wys. x szer. x gł.) należy wykonać w obudowie metalowej typu szeregowego o stopniu ochrony IP55. Rozdzielnicę RG oraz rozdzielnice RT i RZH powinny być zastosowane tego samego typu i producenta.

Wewnątrz rozdzielnicy RG zostanie zamontowana następująca aparatura:

- przełącznik wyboru zasilania „I-0-II”,
- ochronnik przepięć kl. B+C,
- analizator sieci zasilającej,
- rozłączniki bezpiecznikowe do zasilania poszczególnych obwodów:
  - Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy,
  - Rozdzielnicę technologiczną RT,
  - Rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH,
  - Rozdzielnicę układu kompensacji mocy biernej RBK,

- aparatura zabezpieczająca obwody ogólnego przeznaczenia,

Zasilaniem podstawowym rozdzielnicy głównej stanowić będzie energia elektryczna ze złącza kablowego doprowadzona linią kablową YKY5x50. Natomiast zasilaniem rezerwowym będzie stanowić przewoźny agregat prądotwórczy o mocy co najmniej 50kW.

Rodzaj źródła zasilania wybierany będzie przełącznikiem I-0-II o prądzie znamionowym 125A. W pozycji „I” zasilanie RG odbywać się będzie ze złącza kablowego, natomiast w pozycji „II” z agregatu prądotwórczego.

Projektuje się zainstalowanie analizatora parametrów sieci, który wykorzystywany będzie do monitorowania i rejestrowania parametrów zasilania. Analizator powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU, umożliwiając przesył danych za pośrednictwem sterownika głównego A1 do panela operatorskiego i przeszłościowego systemu wizualizacji. Analizator sieci powinien być zasilany z zasilacza UPS.



<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### **3.3.Opis rozdzielnic sterującej RT**

Rozdzielnicę RT projektuje się na bazie metalowej obudowy typu szeregowego o wymiarach 2000x1200x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pomp głębinowych, pompy płuczającej, dmuchawy, sprężarkę powietrza i pozostałe urządzenia technologiczne. Rozdzielnicę RT należy posadowić w budynku SUW w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnica zasilona zostanie linią kablową BIT1000 5x25 z rozdzielniczy głównej RG.

### **3.4.Opis rozdzielnic zestawu pomp hydroforowych RZH**

Rozdzielnicę RZH projektuje się na bazie metalowej obudowy typu szeregowego o wymiarach 2000x800x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pomp hydroforowych. Rozdzielnicę RZH należy posadowić w budynku SUW w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnica zasilona zostanie linią kablową BIT1000 5x35 z rozdzielniczy głównej RG.

### **3.5.Agregat prądotwórczy**

Projektuje się zainstalowanie przewoźnego agregatu prądotwórczego w obudowie. Dla agregatu przygotowano specjalne miejsce postojowe zlokalizowane na terenie SUW. Agregat podłączony będzie przewodem przez wtyka-gniazdo. Wtyczkę (3+N+PE, 125A, IP67) należy zamontować na elewacji ściany zewnętrznej. Agregat należy dodatkowo uziemić podłączając go do złącza kontrolnego uziemienia wyprowadzonego przy w/w wtyczkę.

Zespół prądotwórczy powinien składać się z wysokoprężnego silnika spalinowego i generatora synchronicznego.

Dodatkowo zespół prądotwórczy powinien:

a) zawierać:

- kompletna instalację paliwową, smarowania i elektryczno-rozruchową,
- układ ładowania akumulatorów,
- układ podgrzewu oleju,
- zbiornik paliwa,
- sterownik agregatu, wyposażony w graficzny panel operatorski oraz w przyciski umożliwiające jego rozruch,
- elektroniczny układ pomiarowy (napięcia, prądy, moce, poziom paliwa, itp.,)

b) charakteryzować się:

- niską zawartością harmonicznego prądu generowanego przez prądnice,
- niską poziomem hałasu,

Parametry zespołu prądotwórczego:

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - moc rezerwowa:                     | 80 kVA / 64 kW                       |
| - moc podstawowa:                    | 72 kVA / 58 kW                       |
| - napięcie znamionowe:               | 3x400V/230V                          |
| - częstotliwość:                     | 50Hz                                 |
| - znamionowy współczynnik mocy:      | 0,8                                  |
| - rodzaj prądu:                      | przemienny, trójfazowy               |
| - typ:                               | przewoźny,                           |
| - układ regulacji:                   | elektroniczny, automatyczny          |
| - czas pracy bez tankowania dla 100% | 8,5h                                 |
| - zbiornik paliwa                    | 160l                                 |
| - wymiary:                           | 950x2650x1450 (szer. x dług. x wys.) |

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

Proponuje się zainstalowanie agregatu prądotwórczego np. typ: TJ80PR-5A produkcji SILCO, który będzie zabudowany na podwoziu kołowym z homologacją.

### **3.6. Kable i przewody**

#### **a) zewnętrzne**

Linie kablowe zasilające i sterownicze należy układać tak, jak pokazano to na rysunku A1. Należy je układać w wykopie na głębokości 0,7m, na warstwie podsypki piaskowej o grubości 10cm. Kable należy oznaczyć podając jego typ, kierunek i numer obwodu. Po ułożeniu, kable należy zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu. Następnie należy oznaczyć trasę kabla, układając na całym odcinku niebieską folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm. Po zakończeniu prac rowy należy zasypać.

Kable zewnętrzne należy wprowadzać do budynku na głębokości co najmniej 0,4m przez termokurczliwy przepust murowy pochylony na zewnątrz budynku. Przepust w otworze ściany zewnętrznej należy uszczelnić natryskiwaną twardniejącą pianką. Po wciągnięciu kabla obkurcza się na nim oba końce przepustu.

#### **b) wewnętrzne**

Przewody wewnątrz budynku należy układać w ocynkowanych korytkach siatkowych. Plan tras koryt kablowych przedstawiono na rysunku A3. Przewody siłowe należy oddzielić od przewodów sterowniczych układając je w oddzielnych korytkach oddalonych od siebie o co najmniej 20cm. Odcinki pionowe, które rozprowadzają przewody do konkretnych urządzeń, należy układać w rurkach RB20 przymocowanych do ściany za pomocą specjalnych uchwytów.

### **3.7. Część ogólna-elektryczna**

#### **3.7.1. Instalacje gniazd wtyczkowych**

Instalacje gniazd wtyczkowych należy ułożyć przewodem JZ-500 3x2,5 do odbiorników 1-fazowych i JZ-500 5x2,5 do gniazd trójfazowych, tak jak to pokazano na rysunku A4. Wzdłuż tras poziomych przewody należy układać w ocynkowanych korytkach siatkowych, natomiast odcinki pionowe (końcowe) w rurkach instalacyjnych RB20 przymocowanych uchwyty do ściany. Należy stosować gniazda brygoszczelne o stopniu ochrony co najmniej IP44 wyposażone w styk ochronny.

#### **3.7.2. Instalacje ogrzewania**

Zgodnie z branżą sanitarną w SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne wykorzystywane będzie w sytuacjach dłuższego postoju stacji, aby zapobiec obniżeniu temperatury poniżej 8 °C. W skład ogrzewania będą wchodzić grzejniki elektryczne wyposażone w termostat. W sezonie zimowym źródłem ciepła będzie woda przepływająca przez armaturę instalacji technologicznej, a grzejniki elektryczne traktowane są jako ogrzewanie awaryjne.

#### **3.7.3. Instalacja oświetleniowa**

Wewnętrzną instalację oświetleniową projektuje się wykorzystując oprawy świetlówkowe typu OPK-TCW060 o mocy 2x36W i stopniu ochrony IP65. Do oświetlenia awaryjnego pomieszczenia należy zamontować oprawy tego samego typu, ale wyposażone w moduł bateryjny. Instalację oświetleniową zaprojektowaną w oparciu o obliczenia natężenia oświetlenia wykonane programem DIALux.

Oprawy ogólnego przeznaczenia należy zasilć przewodem JZ-500 3x1,5, natomiast oprawy oświetlenia awaryjnego JZ-500 4x1,5. Oprawy należy zamontować bezpośrednio pod sufitem. Instalację oświetleniową należy rozprowadzić tak, jak to pokazano na rysunku A6.

Na zewnątrz projektuje się 5 naświetlaczy LED o stopniu ochrony IP65 i mocy 20W każdy. Oprawy należy zamontować w narożnikach budynku i przed wejściem. Przewidziana będzie możliwość wyboru trybu sterowania oświetleniem zewnętrznym: automatyczne, ręczne lub

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

wyłączone. Wybór trybu dokonywany będzie przełącznikiem umieszczonym na płycie czołowej rozdzielnic RG. W trybie automatycznym oświetleniem zewnętrznym sterować będzie zegar astronomiczny.

### **3.8. Budynek stacji uzdatniania wody**

#### **3.8.1. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW**

##### **3.8.1.1. Opis systemu sterowania**

Sterowanie procesem technologicznym uzdatniania wody będzie oparte na bazie sterownika swobodnie programowalnego PLC np. typu S7-1200 produkcji Siemens. Idea sterowania SUW będzie następująca.

W rozdzielnic technologicznej zamontowany zostanie sterownik główny A1, który będzie odpowiedzialny za sterowanie całym procesem technologicznym oraz za jego kontrolę. Sterownik ten wyposażony będzie w moduł komunikacyjny do sieci Ethernet. Dane zebrane z całego systemu będą wyświetlane na panelu operatorskim. Panel operatorski np. TP700 Comfort produkcji Siemens będzie zamontowany na elewacji rozdzielnic RT, umożliwiając lokalny przegląd parametrów i sterowanie pracą stacji.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez sterownik główny:

- kontrola procesu uzdatniania wody,
- zbieranie informacji z przetworników poziomu wód umieszczonych w zbiornikach wody uzdatnionej,
- wydawanie komend startu i zatrzymania procesu uzdatniania wody,
- wybór, sterowanie i kontrola pracy pomp głębinowych,
- sterowanie pracą zestawu dozującego,
- sterowanie i kontrola pracy pompy płuczającej i dmuchawy powietrza,
- zbieranie informacji z przepływomierzy elektromagnetycznych,
- kontrola procesu uzdatniania wody,
- sterowanie wyzwalaniem i przebiegiem regeneracji filtrów,
- sterowanie przepustnicami na filtrach,
- odczyt danych przez magistralę RS485 i Modbus RTU z analizatora sieci i układów kontroli pracy pomp głębinowych,

Automatyka sterowania stacją uzdatniania wody została zaprojektowana tak, aby umożliwić jej dalszą pracę w przypadku awarii sterownika (układu automatycznego). W tym celu umożliwiono pracę większości urządzeń w trybie automatycznym, jak i ręcznym, sterowanych od czujników awaryjnych. Wybór trybu sterowania dokonywany będzie przełącznikami AUTO–0–RĘCZNE, umieszczonymi na płycie czołowej RT.

##### **3.8.1.2. Pompy głębinowe**

###### **a) zasilanie**

Woda dla SUW czerpana będzie przez trzy agregaty pompowe umieszczone w studniach o mocy 7,5kW każda. Pompy zasilane będą z projektowanej rozdzielnic RT przez układ łagodnego rozruchu. W torze silnoprądowym zostanie zamontowany układ kontroli pracy silnika pompy np. MP204 produkcji Grundfos. Pompy będą pracowały naprzemiennie i nigdy razem.

Funkcje układu kontroli pracy silnika MP204:

- pomiar rezystancji izolacji przed uruchomieniem,
- kontrola przeciążenia/niedociążenia w zakresie od 3-120A,
- kontrola wartości napięcia zasilania,
- kontrola kolejność faz i brak fazy,
- kontrola współczynnika mocy,
- monitoring pobór mocy,
- monitoring zniekształceń harmonicznym prądu,

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

- monitoring liczby godzin pracy i liczby włączeń,
- komunikacja po protokole Genibus/Modbus RTU,

Układ kontroli będzie podłączony do centralnego sterownika z pośrednictwem konwertera protokołów Genibus na Modbus RTU. Wszystkie w/w dane monitorowane przez w/w układ będą widoczne z poziomu panela operacyjnego.

Pompy zasilane będą istniejącymi liniami kablowymi, które należy przełożyć i wprowadzić do rozdzielnic RT.

Jako obudowa studni zainstalowana zostanie obudowa np. typu Lange, która będzie wyposażona w fabryczną grzałkę z termostatem.

Do studni głębinowych PG1 i PG2 zlokalizowanych na terenie SUW należy doprowadzić kable zasilające do grzałek obudów studni oraz czujników otwarcia obudowy.

#### b) sterowanie

Pompy sterowane będą z rozdzielnic RS. Każda z pomp wyposażona będzie w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat” oraz lampki sygnalizacyjne stan pracy bądź awarii. Dodatkowo zamontowany będzie przełącznik wyboru źródła sygnału sterującego dla pracy automatycznej (1S0). Przełączniki i lampki sygnalizacyjne zostaną umieszczone na płycie czołowej rozdzielnic RS.

W trybie automatycznym „Automat” praca pomp będzie sterowana od poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. W zależności od wybranego przełącznikiem źródła sygnału sterującego możliwa jest następująca praca automatyczna:

- od sterownika PLC wg nastawionych progów (możliwa edycja) poziomu w zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej (sygnał 4-20mA). Przy obniżeniu się poziomu wody poniżej pierwszego progu załączana jest zawsze jedna pompa głębinowa (blokady elektryczne). Pompa pracuje, aż osiągną pełne napełnienie zbiorników retencyjnych.
- od awaryjnych czujników poziomu - od pływaków zamontowanych w zbiornikach retencyjnych. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej poziomu załączają się pompa. Pompa wyłączana jest, gdy zbiorniki retencyjne napełnią się. Ten rodzaj sterowania umożliwia pracę automatyczną pomp w przypadku awarii sterownika PLC. Układ sterowania został tak zaprojektowany, że mimo wyboru źródła sygnału sterującego na „sterowanie PLC”, to i tak w przypadku awarii sterownika PLC automatycznie zostanie przełączony na sterowanie od czujników awaryjnych bez interwencji obsługi.

W trybie sterowania ze sterownika PLC załączana jest zawsze ta pompa o najkrótszym czasie pracy z wszystkich trzech pomp będących w gotowości elektrycznej. Algorytm taki zapewni równomierne zużywanie się pomp.

### **3.8.1.3. Pompa płucząca. Dmuchawa powietrza**

#### a) zasilanie

Pompa płucząca i dmuchawa powietrza będą zasilane bezpośrednio sieci 3x400V. Zasilanie do poszczególnych urządzeń należy doprowadzić przewodami JZ-500 4x2,5.

#### b) sterowanie

Dmuchawa, jak i pompa płucząca załączane będą kolejno w trakcie procesu regeneracji filtrów. Urządzenia te będą wyposażone w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat”. Wybór trybu pracy dokonywany będzie przełącznikami umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnic RT. W trybie ręcznym pompa i dmuchawa załączane będą bezpośrednio do pracy. W trybie automatycznym urządzeniami sterować będzie sterownik. Pompa płucząca od pracy na sucho zabezpieczona będzie z układu sond konduktometrycznych zamontowanych w zbiorniku retencyjnym i wibracyjnego czujnika poziomu wkręconego w kolektor ssący.

Do pracy dmuchawy wykorzystywany jest zawór rozruchowy (24VDC, NO), który powinien zamknąć się po czasie ok. 3 sek. od rozpoczęcia rozruchu. Zawór ten pełni również funkcję zabezpieczenia przed wodą mogącą dostać się do dmuchawy po zakończeniu procesu płukania.

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

W trakcie pracy pompy płuczącej przepustnica zamontowana na rurociągu wody płuczącej otwierana jest automatycznie. Przepływomierz zainstalowany na rurociągu wody płuczącej wykorzystywany jest do kontrolowania intensywności płukania.

#### **3.8.1.4. Sprężarka powietrza**

Zaprojektowano sprężarkę powietrza o mocy 3,7 kW, która zasilana będzie napięciem 3x400V. Sprężarka wyposażona będzie w autonomiczny sterownik, który będzie mierzył aktualne ciśnienie i sterował pracą silnika, aby utrzymać ciśnienie w nastawionych granicach.

W rozdzielnicy RS zamontowany zostanie wyłącznik silnikowy, zabezpieczający obwód zasilania przed zwarciem i przeciążeniem prądowym. Zasilanie do sprężarki należy doprowadzić przewodem JZ-500 5x2,5.

#### **3.8.1.5. Zbiorniki wody uzdatnionej**

Uzdatniona woda będzie magazynowana w projektowanych zbiornikach retencyjnych.

Zbiorniki zostaną opomiarowane przez:

- przetwornik hydrostatyczny poziomu wyposażony w wyjście 4-20mA,
- czujniki pływakowe,
- czujnik otwarcia włazu

Sygnał z przetwornika hydrostatycznego będzie podłączony przez separator i ochronnik przepięć do sterownika A1, gdzie nastąpi jego przeskalowanie na odpowiednią jednostkę pomiaru (m<sup>3</sup>, wysokość słupa wody w metrach lub %). Na podstawie tego sygnału oraz wartości zadanych sterowane będą pompy głębinowe.

Umieszczone wewnątrz pływaki będą używane do sterowania napełnianiem zbiornika w trybie ręcznym (awaryjnym, bez udziału sterownika) oraz w trybie automatycznym w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej.

#### **3.8.1.6. Sterowanie pracą filtrów**

Każdy z dwóch filtrów wyposażony będzie w 5 przepustnic z napędem pneumatycznym dwustronnego działania wraz z elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięciu 24VDC. Każda przepustnica wyposażona będzie w wyłączniki krańcowe położenia.

Przepustnice sterowane będą przez sterownik 1A1 wg zaprogramowanego algorytmu regeneracji filtrów za pośrednictwem modułów wejść/wyjść.

Przepustnice główne (Y1-woda surowa, Y2-woda uzdatniona) każdego filtra należy w stanie beznapięciowym ustawić w pozycji otwartej, natomiast pozostałe w pozycji zamkniętej. Taka konfiguracja ustawienia przepustnic umożliwi przepływ wody przez filtry w przypadku awarii napięcia sterowniczego 24VDC lub sterownika.

#### Sekwencje pracy i płukania filtrów

Stan pracy	Nr etapu	Etap płukania	Czas trwania	Przepustnice					Pompy		
				F1Y1 F2Y1	F1Y2 F2Y2	F1Y3 F2Y3	F1Y4 F2Y4	F1Y6 F2Y6	Dmuchawa DP	Pompa płuczająca PP	Pompa głębinowa
				Wlot	Wylot	Popłuczyny	Płukanie od dołu /wzruszanie powietrzem	Pierwszy filtrat			
STANDBY				X	X						

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

PRACA				X	X						X
Płukanie	1	Przygotowanie filtra	5 sek								
	2	Spust ciśnienia	T1					X			
	3	Spust wody	T2			X		X			
	4	Wzruszanie powietrzem	T3			X	X		X		
	5	Płukanie w przeciwnie	T4			X	X			X	
	6	Spust pierwszego filtratu	T5	X				X			X

Czasy T1-T5 muszą być edytowalne z poziomu panela operatorskiego i SCADA

### 3.8.1.7. Sterowanie pracą aeratora ciśnieniowego A1

Woda ze studni głębinowej doprowadzona będzie do aeratora A1, gdzie zostanie napowietrzona i odgazowana. W dalszej kolejności przepływnie do odzłaziaczy i do zbiorników retencyjnych.

Aerator zostanie wyposażony w armaturę kontrolno-sterującą poziom lustra wody. Do kontroli i sygnalizacji poziomu wody zastosowana będzie sonda konduktometryczna (trój prętowa), natomiast elementami wykonawczymi dopuszczającymi/ spuszczać powietrze będą dwa zawory elektromagnetyczne 24V DC. Z sondy konduktometrycznej uzyskane będą sygnały o poziomie minimalnym i maksymalnym wody w aeratorze. Sygnały te będą trafiały do sterownika 1A1, który wg zaprogramowanego algorytmu będzie realizował proces napowietrzania i odgazowania wody. Sygnały o poziomie z aeratorów iysterowaniu zaworów wyświetlane będą w stacji operatorskiej i dyspozytorni.

### 3.8.1.8. Zasilanie i sterowanie pompą dozującą podchloryn sodu

#### a) zasilanie

Do pompy dozującej należy doprowadzić kabel JZ-500 3x2,5, który należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym z modułem różnicowoprądowym. Napięcie zasilające podawane będzie na pompkę poprzez przełącznik umieszczony na elewacji rozdzielnicy RT.

#### b) sterowanie

Wydajność pompki sterowana będzie sygnałem impulsowym, proporcjonalnym do aktualnego przepływu wody tłoczony do sieci wodociągowej.

Pompa wyposażona będzie w lancę ssawną z dwoma pływakami. Dolny pływak (suchobie) będzie zatrzymywał pracę pompki, a drugi sygnalizujący niski poziom odczynnika w zbiorniku. Obydwa sygnały będą poprzez wyjścia przekątnikowe pompy wpięte do sterownika i wyświetlane na ekranie panela operatorskiego.

### 3.8.1.9. Zestaw pomp hydroforowych

W SUW zainstalowany zostanie zestaw pompowy składający się z trzech pomp o mocy 11kW każda.

#### a) zasilanie

Pompy zasilane będą z rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH. Zasilanie do każdej pompy należy doprowadzić przewodem ekranowanym 2YSLCY-J 4x4.

Każda z pomp będzie zasilana bezpośrednio z niezależnej przetwornicy częstotliwości, które będą zabudowane w rozdzielnicy RZH. Od pracy na sucho pompy zabezpieczone będą przez sondy

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku retencyjnym oraz od wibracyjnego czujnika suchobiegu wkręconego w kolektor ssącym zestawu hydroforowego.

b) sterowanie

Pracą zestawu hydroforowego sterować będzie sterownik programowalny 2A1, za pośrednictwem którego wszystkie informacje o stanie pracy zestawu przekazywane będą do panela operatorskiego i systemu wizualizacji. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pośrednictwem przetwornika ciśnienia zabudowanego na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowane ciśnienie wody wyjściowej na sieć zamienione będzie na sygnał 4-20mA podawany do modułu analogowego sterownika. W torze pomiarowym, w celu ochrony sterownika przed przypadkowymi przepięciami mogącymi wystąpić w linii pomiarowej w czasie eksploatacji zamontowany będzie separator sygnałów analogowych.

Stabilizacja ciśnienia realizowana jest poprzez zmianę wydajności pomp (zmiana prędkości obrotowej) za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości, np. produkcji VACON 100 Flow. Jeżeli zapotrzebowanie na wodę wzrasta wtedy rośnie prędkość obrotowa i wydajność pompy. O ile wydajność jednej pompy nie pokrywa zapotrzebowania na wodę, włącza się następna pompa. Układ sterowania cały czas analizuje czas pracy poszczególnych pomp i w taki sposób załącza je do pracy, aby ich zużycie było w miarę jednakowe. Ten sposób sterowania zapewnia równomierne zużycie wszystkich pomp. Zasadniczym trybem pracy zestawu pompowego jest tryb automatyczny, tzn. załączona jest przetwornica częstotliwości i wszystkie przełączniki wyboru pracy są w położeniu „praca automatyczna”. W tym trybie pracy pompownia dostosowuje swoje parametry do wartości zaprogramowanych w sterowniku.

Na elewacji rozdzielnicy RZH zamontowane zostaną lampki sygnalizujące pracę lub awarie pomp oraz przełączniki wyboru trybu pracy „Ręka-0- Auto”. Tryb pracy ręczny przewidziano jako tryb pracy pompy na sztywno z ustawioną na stałe częstotliwością pracy. Dodatkowo na elewacji zamontowany będzie przełącznik 1-0, za pomocą którego będzie wybierany tryb pracy automatycznej pomp:

- pozycja „0”- praca automatyczna ze stałą częstotliwością od wyłączników ciśnieniowych i przekaźnika programowalnego. W tym trybie pracy ciśnienie w kolektorze tłocznym będzie stabilizowane w zakresie ustawionym na presostatach zamontowanych w kolektorze tłocznym.
- pozycja „1” – pełna praca automatyczna, z regulacją wydajności każdej pompy ze sterownika PLC, w funkcji stabilizacji ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym.

Przewidziane jest sterowanie pomp przez sterownik w przypadku awarii przetwornika ciśnienia. W układzie takim sterownik po wykryciu awarii automatycznie przejdzie na sterowanie pomp od sygnałów z wyłączników ciśnieniowych. Natomiast w przypadku awarii sterownika, układ automatycznie przełączy się na sterowanie od wyłączników ciśnieniowych.

Falowniki zestawu będą podłączone do sterownika przez magistrale Ethernet. Dane pomiędzy urządzeniami wymieniane będą za pośrednictwem protokołu Modbus TCP. Takie połączenie umożliwia pełny monitoring pracy falowników.

### **3.8.1.10. Wizualizacja pracy stacji**

Do wizualizacji pracy stacji wykorzystany będzie kolorowy panel operatorski zamontowany na płycie czołowej rozdzielnicy RT, jak i komputer stacjonarny, zlokalizowany w siedzibie eksploatatora, tj. stacji uzdatniania wody w Nowem. Dane pomiędzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami będą przesyłane poprzez GPRS w wykorzystaniu sieci komórkowej.

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

Podgląd lokalny pracy stacji będzie odbywał się na kolorowym panelu operatorskim o przekątnej panelu nie mniejszej niż 9" (np. TP700 Comfort produkcji Siemens), na którym wyświetlane będą parametry pracy stacji, jak również komunikaty o zaistniałych awariach.

Główna wizualizacja, o pełnej funkcjonalności SCADA zrealizowana będzie na komputerze stacjonarnym pracującym w środowisku Windows, z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA np. Promotic. Aplikacja wizualizacji ma za zadanie zbieranie danych procesowych, wizualizowanie ich na ekranach synoptycznych i ich archiwizację.

Na ekranie monitora w postaci graficznej wizualizowany będzie przebieg procesu uzdatniania wody. Zbudowany zostanie system zakładek (menu), który umożliwi operatorowi dostęp do szczegółowych informacji: alarmy bieżące, alarmy historyczne, historia regeneracji, wykresy przepływów, raporty produkcji wody, zużycia energii, nastawy parametrów sterowania.

System wizualizacji musi umożliwiać zdalny podgląd pracy stacji przez przeglądarkę stron internetowych. Dlatego na komputerze należy zapewnić dostęp do Internetu wraz ze statycznym adresem IP.

#### Wymagane licencje oprogramowania Promotic:

- licencja Runtime PmRuntime 500 (klucz USB)
- licencja PmOPC,
- licencja PmS7,
- licencja PmDB - dostęp do baz danych,
- licencja 2x PmWebClient – dostęp do aplikacji zdalnie przez przeglądarkę www dla 4 klientów.

#### Wymagane licencje oprogramowania Siemens:

- Serwer OPC (Telecontrol Server Basic 8) – komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC a SCADA za pośrednictwem modemu CP 1242-7 LTE.

#### Wymagane systemu komputerowego:

Komputer:

- Procesor: co najmniej dwurdzeniowy 2,8GHz, 6MB cash,
- karta graficzna – 512MB,
- płyta główna z kontrolerem RAID1,
- pamięć RAM 8GB, DDR3,
- 2 dyski twarde pracujący w RAID1: SSD 500MB
- dwie karty sieciowe 100Mb/s,
- karta dźwiękowa,
- nagrywarka DVD,
- obudowa z zasilaczem 400W,
- mysz USB,
- klawiatura USB,
- system operacyjny: Windows 7/10 Prof. 64Bit
- oprogramowanie: antywirusowe z licencja 3lat,
- Monitor: LCD 24" IPS, 1920x1080, głośniki,



<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

Zasilacz: UPS 1000VA,

Drukarka: A4 laserowa, kolorowa,

Aplikacja wizualizacji powinna spełniając poniższe wymagania:

- graficzną prezentację procesu technologicznego,
- zdalną kontrolę pracy stacji,
- wpływanie na proces – zmiana ustawień pracy stacji,
- informowanie operatora o ostrzeżeniach i awariach,
- wyzwolenie regeneracji filtrów na żądanie,
- wyświetlanie stanu pracy urządzeń technologicznych (praca, awaria, otwarty, zamknięty),
- podgląd poziomów wody w zbiornikach i ciśnienia wody tłoczzonej na sieć,
- archiwizacja parametrów procesowych pracy stacji, alarmów, wyzwalanych regeneracji,
- wyświetlanie przebiegów sygnałów analogowych,
- kontrola i archiwizacja parametrów energii elektrycznej,
- raportowanie produkcji wody i zużycia energii elektrycznej,
- zarządzanie poziomami dostępu,
- i wiele innych.

Zestawienie danych przesyłanych do wizualizacji

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>
1	Poziom wody w zbiornikach retencyjnych
2	Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni głębinowych
3	Przepływ i stan liczników wody uzdatnionej WU
4	Przepływ i stan licznika wody płuczającej WP
5	Ciśnienie wody uzdatnionej dla zestawu hydroforowego,
6	Kontrola ciśnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych
7	Stan pracy pomp głębinowych, płuczającej, pomp hydroforowych, dmuchawy powietrza (praca, stop, awaria, zdalne sterowanie, gotowość elektryczna itp.)
8	Czas pracy pomp głębinowych, płuczającej, dmuchawy powietrza, pomp zestawu hydroforowego,
9	Licznik uruchomień i awarii pomp głębinowych, płuczającej, dmuchawy powietrza, pomp zestawu hydroforowego,
10	Częstotliwość wysterowania falowników pomp głębinowych i hydroforowych
11	Prąd, energia pobrana, przez pompy głębinowe, hydroforowe
12	Parametry zasilania z analizatora sieci (napięcia fazowe, międzyfazowe, prądy fazowe, cos fi, moc i energia czynna i bierna)
13	Parametry pracy regulatora mocy biernej (cos fi, załączone stopnie)
14	Czasy i objętości wody filtrów do rozpoczęcia regeneracji
15	Przebieg procesu regeneracji każdego filtra (etap, czasy do końca etapu i regeneracji)
16	Liczniki regeneracji filtrów
17	Wysterowanie przepustnic filtrów, sygnalizacja nieprawidłowych pozycji
18	Zdalne przesterowanie przepustnicami filtrów

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

19	Wysterowanie elektrozaworów aeratora ciśnieniowego
20	Nastawy parametrów regeneracji filtrów (czasy poszczególnych etapów, objętości i czas do wyzwolenia regeneracji)
21	Nastawy zbiorników retencyjnych (poziom: przelewu, załączenia/wyłączenia pompy głębinowej, płukania filtrów, alarmowy minimum, sucho biegu zestawu pomp hydroforowych)
22	Nastawy pracy zestawów pomp hydroforowych (ciśnienie zadane, histereza)
23	Nastawy pracy aeratorów
24	Stan pracy filtrów (filtracja, stop, regeneracja, sterowanie ręczne, odstawienie od regeneracji, wyłączenie z instalacji)
25	Stan pracy aeratorów (sterowanie automatyczne/ręczne)
26	Parametry pracy sprężarki powietrza (ciśnienia aktualne, zadane, czasy pracy i do wykonania czynności serwisowych)
27	Parametry pracy agregatu prądotwórczego (napięcia, prądy, moce, poziom paliwa itp.)

#### **Zestawienie alarmów filtrów (F1, F2)**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>
1	Regeneracja rozpoczęta automatycznie
2	Regeneracja rozpoczęta przez operatora panelu operatorskiego
3	Regeneracja rozpoczęta przez operatora komputera
4	Regeneracja zakończona sukcesem
5	Regeneracja zatrzymana przez operatora panelu operatorskiego
6	Regeneracja zatrzymana przez operatora komputera
7	Regeneracja zatrzymana przez awarie
8	Regeneracja zakończona z błędami
9	Brak przepływu wody płuczącej w trakcie regeneracji
10	Niski przepływ wody płuczącej w trakcie regeneracji
11	Przekroczony przepływ wody płuczącej w trakcie regeneracji
12	Wymagane jest przeprowadzenie procesu regeneracji
13	Załączone tryb ręcznego sterowania przepustnicami - regeneracja automatyczna zablokowana
14	Odstawiono od regeneracji automatycznych
15	Wyłączono z pracy – filtr zamknięty
16	Przekroczony czas trwania regeneracji

#### **Zestawienie alarmów dla każdej pompy**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>
1	Awaria - brak potwierdzenia pracy pompy
2	Awaria - przeciążenie silnika - wyłącznik silnikowy / awaria falownika*
5	Awaria - układ kontroli pracy silnika*
6	Awaria - uszkodzenie softstartu *

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

7	Awaria - brak przepływu*
8	Brak gotowości elektrycznej do pracy
9	Załączono tryb zdalnego sterowania
10	Załączono silnik w trybie zdalnego sterowania

\* obowiązuje, gdy pompa jest wyposażona w odpowiednie urządzenia (np. wodomierz, sofstart itp.)

### 3.8.1.11. Komunikacja pomiędzy systemem wizualizacji a sterownikiem procesu

Aplikacja wizualizacji będzie się komunikowała z głównym sterownikiem PLC poprzez sieć komórkową z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS/HSPA/LTE. Sterownik PLC 1A1 należy wyposażyć w moduł CP 1242-7 LTE wraz z kartą SIM ze statycznym adres IP.

Dane pomiędzy SCADA a sterownikiem 1A1 będą przesyłane dwukierunkowo poprzez protokół OPC, natomiast dane ze sterownika zestawu hydroforowego 2A1 będą najpierw przesyłane poprzez sieć Ethernet do sterownika 1A1 i później do SCADA. Modem GSM powinien wysyłać wiadomości SMS do służb utrzymania ruchu o aktualnych awariach.

Na budynku SUW należy zainstalować maszt z anteną.

## 3.9. Urządzenia pomiarowe

### 3.9.1. Zestawienie przyrządów pomiarowych

Lp.	P&ID	Nazwa/typ	Pomiar	Wyjście	Zakres pomiarowy	Zasilanie
1	WS	Przepływomierz elektromagnetyczny/ FM Magflo 5100W z przetwornikiem MAG6000	Przepływ i stan licznika wody surowej WS	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC
2	WP		Przepływ i stan licznika wody płuczącej	RS485 (Modbus RTU)	-	
3	WU		Przepływ i stan licznika wody uzdatnionej tłoczonej do sieci	RS485 (Modbus RTU)	-	
4	ZbU1.LI1	Przetwornik hydrostatyczny głębokości SG25, Aplisens	Poziom wody zbiornika retencyjnego 1	4-20mA	0-6 mH <sub>2</sub> O + kabel 10mb	Z pętli prądowej
5	ZbU2.LI1		Poziom wody zbiornika retencyjnego 2	4-20mA	0-6 mH <sub>2</sub> O + kabel 10mb	Z pętli prądowej
6	ZbU1.U2	Sondy konduktometryczne Elcluwo 114S + 5x SW-CE	Poziom wody zbiornika retencyjnego ZbU1			-
7	ZbU2.U2	Sondy konduktometryczne Elcluwo 114S + SW-CE	Poziom wody zbiornika retencyjnego ZbU2			-
8	PI1	Przetwornik ciśnienia, PC-28 Aplisens	Ciśnienie wody surowej	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
9	PI2		Ciśnienie wody po I stopniu filtracji	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
10	1PH.PI1		Ciśnienie wody w kolektorze tłocznym zestawu hydroforowego ZH1	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
11	1PH.PI2		Ciśnienie wody w kolektorze tłocznym zestawu hydroforowego ZH1 - rezerwowy	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
12	LI10	Wibracyjny czujnik poziomu	Suchobieg w kolektorze ssącym pomp hydroforowych	stykowe		230V

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPIA</b>		

#### 4. Obliczenia techniczne

##### 4.1. Bilans mocy

Lp.	Punkt zasilania	Nazwa odbiornika	Moc czynna zainstalowana P[kW]	Współczynnik mocy cosφ	Moc bierna zainstalowana Q[kvar]
1	Rozdzielnica główna RG	Pompa głębinowa PG1	7,50	0,82	5,24
2		Pompa głębinowa PG2	7,50	0,82	5,24
3		Pompa głębinowa PG3	7,50	0,82	5,24
4		Pompa płuczająca PP	4,00	0,72	3,86
5		Pompa dozująca ZD1	0,02	0,86	0,01
6		Dmuchawa powietrza DP	5,50	0,79	4,27
7		Sprężarka powietrza SP1	3,70	0,86	2,20
8		AKPIA	0,50	0,80	0,38
		<b>Suma</b>	<b>36,22</b>	<b>0,81</b>	<b>26,41</b>
9		Pompa hydroforowa 1PH1	11,00	0,93	4,35
10		Pompa hydroforowa 1PH2	11,00	0,93	4,35
11		Pompa hydroforowa 1PH3	11,00	0,93	4,35
		<b>Suma</b>	<b>33,00</b>	<b>0,93</b>	<b>13,04</b>
12		Ogrzewacz elektryczny 25E1	2,50	1,00	0,00
13		Wentylator wyciągowy 25Wnt1	2,00	1,00	0,00
14		Ogrzewacz elektryczny 26E1	1,00	1,00	0,00
15		Ogrzewacz elektryczny 26E2	1,00	1,00	0,00
16		Ogrzewacz elektryczny 26E3	0,00	1,00	0,00
17		Ogrzewacz elektryczny 26E4	2,50	1,00	0,00
18		Ogrzewacz elektryczny 26E5	0,47	1,00	0,00
19		Osuszacz powietrza 20Osz1	0,00	0,87	1,42
20		Oświetlenie wewnętrzne	0,10	0,89	0,24
21		Oświetlenie zewnętrzne (5x20W)	0,00	0,89	0,05
		<b>Suma</b>	<b>9,57</b>	<b>0,984</b>	<b>1,71</b>
		<b>Razem</b>	<b>78,79</b>	<b>0,89</b>	<b>41,16</b>

Parametry projektowanej instalacji:

Napięcie zasilania: = 230/400V  
 Moc czynna zainstalowana: = 78,8kW  
 Współczynnik jednoczesności:  $k_j = 0,70$   
 Moc czynna obliczeniowa: = 56,6kW  
 Prąd obliczeniowy: = 87,8 A  
 Współczynnik mocy:  $\cos \varphi = 0,93$  ( $\tan \varphi = 0,4$ )  
 Układ sieciowy: TN-C-S

##### 4.2. Dobór przekroji kabli zasilających

###### Przykład obliczeń - kabel zasilający rozdzielnicę główną RG

a) ze względu na nagrzewanie prądem roboczym  $I_Z \geq I_B$

$$I_B = \frac{P_{obl}}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{56600}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,93} = 87,80 A$$

Rozdzielnicę RG należy zasilić linią kablową YKY 5x50.

Obciążalność długotrwała kabla o przekroju  $50 \text{ mm}^2$  (sposób ułożenia D) wg PN-IEC 60364-5-523

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

wynosi:  $I_Z = 144A$ .

Warunek  $I_Z \geq I_B \Rightarrow 144A \geq 87,70A$  spełniony.

Jako zabezpieczenie kabla zasilającego rozdzielnicę RG zastosowano wkładki bezpiecznikowe gG100 o prądzie znamionowym 100A.

b) ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-43:1999 charakterystyka urządzenia zabezpieczającego przewody przed przeciążeniem powinna spełniać dwa warunki:

**A)**  $I_B \leq I_n \leq I_Z$

Gdzie:

$I_B$  - prąd obliczeniowy

$I_n$  - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

$I_Z$  - obciążalność długotrwała przewodu

$87,70A < 100 A < 144 A$  - warunek jest spełniony.

**B)**  $I_2 \leq 1.45 \cdot I_Z$

$I_2$  - najmniejszy prąd niezawodnie wywołujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie.

Prąd zadziałania wkładek bezpiecznikowych wynosi:  $I_2 = 1,6 \cdot I_n$

Powyższy warunek przyjmuje postać:  $1,6 \cdot I_n \leq 1.45 \cdot I_Z$

$$1,6 \cdot 100A \leq 1.45 \cdot 144A \Rightarrow 160A \leq 209A$$

Wymagane w tym względzie warunki dla kabla YKY 5x50 są spełnione.

c) ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

W instalacjach przemysłowych dopuszcza się 3% spadek napięcia pomiędzy rozdzielnicą główną a odbiorcą, przy uwzględnieniu konduktywności kabla na „gorąco” (temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale dla izolacji polwinitowej = 70°C).

$$\gamma_{70} = \frac{\gamma_{20}}{1 + 0.004(\tau_{dd} - \tau_{oo})} = \frac{56}{1 + 0.004(70 - 20)} = 46.67 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

$l = 25m$

$$\Delta U_{\%} = 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{I_B \cdot l \cdot \cos \varphi}{\gamma_{70} \cdot s \cdot U} = 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{87,70 \cdot 25 \cdot 0,93}{46.67 \cdot 50 \cdot 400} = 0,38\%$$

Wymagane w tym względzie warunki dla kabla YKY 5x50 są spełnione.

d) ze względu na skuteczność ochrony przeciw porażeniowej

Obliczenia impedancji pętli zwarcia:

d.1. System energetyczny:

Na podstawie pomiarów impedancja pętli zwarcia na zaciskach złącza kablowego zasilającego SUW

$$R_s = 0,07\Omega, X_s = 0,06\Omega, U_s = 213,8V$$

d.4. Kabel zasilający rozdzielnicę RG – YKY 5x50

$l = 25 m$

$$\gamma = 56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

$$s = 50 mm^2$$

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

przewodność kabla na „gorąco” (polwinit 70 °C)

$$\gamma_{70} = \frac{\gamma_{20}}{1 + 0.004(\tau_{dd} - \tau_{oo})} = \frac{56}{1 + 0.004(70 - 20)} = 46.67 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

$X'_k = 0.08 \frac{m\Omega}{m}$  reaktancja jednostkowa dla kabli niskiego napięcia i przewodów instalacyjnych

$$R_{kRG} = \frac{l}{\gamma_{70} \cdot s} = \frac{25}{46.67 \cdot 50} = 1,1 \cdot 10^{-3} \Omega$$

$$X_{kRG} = X'_k l = 0.08 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot 25 = 2 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Prąd zwarcia wynosi:

$$I''_{K \min} = \frac{c_{\min} \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_s + 2R_{kRG})^2 + (X_s + 2X_{kRG})^2}} =$$

$$= \frac{0.95 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(70 + 2 \cdot 1,1)^2 + (60 + 2 \cdot 2)^2 \cdot 10^{-3}}} = 1966 A$$

Według normy PN-HD 60364-4-41:2009 maksymalny czas wyłączenia zwarcia w obwodach rozdzielczych nie powinien być dłuższy niż 5 sekund, natomiast dla obwodów końcowych o prądzie nie przekraczającym 32A powinien wynosić <0,2 sekundy.

Prąd wyłączenia wkładki bezpiecznikowej gG100A dla czasu t=5s wynosi  $I_a = 595A$

$$I''_{K \min} > I_a \text{ **ochrona skuteczna**}$$

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### Dobór pozostałych przekroji kabli zasilających

Urządzenie	Parametry odbioru				Linia zasilająca				Zabezpieczenie					Sprawdzenie kabla ze względu na:											
	Moc urządzenia	Współczynnik mocy	Współczynnik jednoczesności	Prąd obliczeniowy	Typ kabla	Obciążalność długotrwała kabla	Przekrój	Długość	Typ zabezpieczenia	Prąd znamionowy zabezpieczenia	Współczynnik wyzwalacza przeciążeniowego	Współczynnik wyzwalacza zwarciowego	Prąd zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego	Nagrzewanie prądem roboczym			Nagrzewanie prądem przeciążeniowym			Spadek napięcia	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej				
														Iz	>	IB	I2	<	Iz*1,45		ΔU	Ik"	>	Ioff (In,toff)	toff
Pb	cos fi	kj	IB		Iz	s	l		In	kpg	I/n	I2=In*kpg	Iz	>	IB	I2	<	Iz*1,45	ΔU	Ik"	>	Ioff (In,toff)	toff		
[kW]	[-]	[-]	[A]	[-]	[A]	[mm2]	[m]		[A]	[-]	[-]	[A]	[A]		[A]	[A]		[A]	[%]	[A]		[A]	[sek]		
Kabel zasilający rozdzielnicę RG	80,85	0,93	0,70	88	YKY 5x50	144,0	50,0	25	gG100A	100	1,60	-	160,00	144,0	>	88	160,0	<	208,8	0,4	1965,9	>	595,0	<5	
Ogrzewacz elektryczny 25E1	2,5	1,00	1,00	10,87	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	21	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	10,9	23,2	<	37,7	1,7	480,7	>	80,0	<0,2	
Wentylator wyciągowy 25Wnt1	0,1	1,00	1,00	0,26	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	21	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	0,3	23,2	<	37,7	0,0	480,7	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 26E1	2,0	1,00	1,00	8,70	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	27	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	8,7	23,2	<	37,7	1,7	392,9	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 26E2	2,0	1,00	1,00	8,70	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	23	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	8,7	23,2	<	37,7	1,5	447,4	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 26E3	1,0	1,00	1,00	4,35	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	14	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	4,3	23,2	<	37,7	0,5	649,2	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 26E4	1,0	1,00	1,00	4,35	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	12	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	4,3	23,2	<	37,7	0,4	720,9	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 26E5	0,0	1,00	1,00	0,00	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	9	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	0,0	23,2	<	37,7	0,0	862,8	>	80,0	<0,2	
Osuszacz powietrza 20Os1	2,5	0,87	1,00	12,49	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	12	CKN6-16 1N/B/003	16,00	1,45	5,00	23,20	26,0	>	12,5	23,2	<	37,7	1,0	720,9	>	80,0	<0,2	
Oświetlenie wewnętrzne	0,5	0,89	1,00	2,29	JZ-500 4x1,5	19,0	1,5	44	CLS6 B6	6,00	1,45	5,00	8,70	19,0	>	2,3	8,7	<	27,6	1,1	162,5	>	30,0	<0,2	
Oświetlenie wewn. pozostałe (9x2x36W)	0,0	0,89	1,00	0,00	JZ-500 4x1,5	26,0	2,5	4	CLS6 B6	6,00	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,0	8,7	<	37,7	0,0	1271,4	>	30,0	<0,2	
Oświetlenie zewnętrzne (5x20W)	0,1	0,89	1,00	0,49	JZ-500 4x1,5	26,0	2,5	60	CLS6 B6	6,00	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,5	8,7	<	37,7	0,2	195,5	>	30,0	<0,2	
Kabel zasilający rozdzielnicę RT	36,2	0,81	0,70	45,29	BIT1000 5x25	96,0	25,0	5	gG63A	63,00	1,60	-	100,80	96,0	>	45,3	100,8	<	139,2	0,1	1841,2	>	314,8	<5	
Pompa głębinowa PG1	7,5	0,82	1,00	13,20	YAKY 4x25 istn.	66,0	25,0	54	PKZM0-20	20,00	1,15	14,00	23,00	66,0	>	13,2	23,0	<	95,7	0,2	1064,5	>	280,0	<0,2	
Pompa głębinowa PG2	7,5	0,82	1,00	13,20	YAKY 4x16 istn.	52,0	16,0	46	PKZM0-20	20,00	1,15	14,00	23,00	52,0	>	13,2	23,0	<	75,4	0,3	935,3	>	280,0	<0,2	
Pompa głębinowa PG3	7,5	0,82	1,00	13,20	YKY 4x35 istn	103,0	35,0	264	PKZM0-20	20,00	1,15	14,00	23,00	103,0	>	13,2	23,0	<	149,4	0,8	502,5	>	280,0	<0,2	
Pompa płuczająca PP	4,0	0,72	1,00	8,02	JZ-500 4x2,5	24,0	2,5	13	PKZM0-10	10,00	1,15	14,00	11,50	24,0	>	8,0	11,5	<	34,8	0,3	665,4	>	140,0	<0,2	
Pompa dozująca ZD1	0,0	0,86	1,00	0,11	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	19	CKN6-6 1N/B/003	6,00	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,1	8,7	<	37,7	0,0	509,0	>	30,0	<0,2	
Dmuchała powietrza DP	5,5	0,79	1,00	10,05	JZ-500 4x2,5	24,0	2,5	22	PKZM0-12	16,00	1,15	14,00	18,40	24,0	>	10,0	18,4	<	34,8	0,6	455,2	>	224,0	<0,2	
Sprężarka powietrza SP1	3,7	0,86	1,00	6,21	JZ-500 5x2,5	24,0	2,5	10	PKZM0-10	10,00	1,45	14,00	14,50	24,0	>	6,2	14,5	<	34,8	0,2	785,2	>	140,0	<0,2	
Kabel zasilający rozdzielnicę RZH	33,00	0,93	1,00	51,22	BIT1000 5x35	119,0	35,0	14	gG80A	80,00	1,60	-	128,00	119,0	>	51,2	128,0	<	172,6	0,2	1725,1	>	432,0	<5	
Pompa hydroforowa 1PH1	11,00	0,93	1,00	17,07	2YSLCY-J 4x2,5	24,0	4,0	34	PKZM0-25	25,00	1,15	14,00	28,75	24,0	>	17,1	28,8	<	34,8	1,3	458,8	>	172,2	<0,2	
Pompa hydroforowa 1PH2	11,00	0,93	1,00	17,07	2YSLCY-J 4x2,5	24,0	4,0	35	PKZM0-25	25,00	1,15	14,00	28,75	24,0	>	17,1	28,8	<	34,8	1,3	448,8	>	172,2	<0,2	
Pompa hydroforowa 1PH3	11,00	0,93	1,00	17,07	2YSLCY-J 4x2,5	24,0	4,0	36	PKZM0-25	25,00	1,15	14,00	28,75	24,0	>	17,1	28,8	<	34,8	1,3	439,2	>	172,2	<0,2	

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

#### **4.3. Dobór baterii kondensatorów**

Dobór układu kompensacji mocy biernej należy dokonać na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej po uruchomieniu instalacji.

Układ kompensacji mocy biernej powinien być wyposażony w mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Regulator powinien być wyposażony w interfejs RS485 wspierający protokół Modbus RTU, który będzie podłączony do sterownika nadrzędnego PLC.

Ze względu na zamontowane przemienniki częstotliwości w sieci będą występować wyższe harmoniczne, dlatego też układ kompensacji mocy biernej musi być wyposażony w dławiki filtrujące.

#### **5. Ochrona przeciwprzepięciowa**

Ochronę przeciwprzepięciową urządzeń technicznych układu technologicznego zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte w PN-HD-60364-4-443:2006. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych stacji zaprojektowano ochronnik przepięciowy klasy B+C, ograniczający udary napięciowe do poziomu 1,4kV. Ochronnik należy zamontować w rozdzielni głównej.

W hali SUW należy wykonać połączenia wyrównawcze tak jak pokazano na rysunku 08, zgodnie z PN-IEC 60364.

Wokół budynku stacji uzdatniania wody należy wykonać nowy uziom o rezystancji  $\leq 10 \text{ Ohm}$ .

Na budynku SUW należy wykonać instalację odgromową zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. W-wa 2012r.”.

#### **6. Ochrona przeciwporażeniowa**

Jako ochronę podstawową zastosowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim (izolacja przewodów, osłony rozdzielnic). Jako dodatkowy system ochrony od porażień wykorzystano układy samoczynnego wyłączenia zasilania (SWZ) na bazie wyłączników samoczynnych, wyłączników silnikowych i wyłączników różnicowoprądowych. Wykonanie instalacji w stacji SUW powinno być zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-41:2009 dla układu sieciowego TN-C i TN-S.

#### **7. Uwagi końcowe**

- Przed rozpoczęciem prac Inwestor wymaga przedstawienia i zatwierdzenia dokumentacji warsztatowej przedmiotu inwestycji,

- Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP,

- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać odpowiednie pomiary kontrolne:

- natężenia oświetlenia w pomieszczeniach powinno być zgodne z PN-EN 12464-1:2012,
- instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008:
  - ✓ ciągłość przewodów ochronnych,
  - ✓ rezystancji uziemienia,
  - ✓ instalacji odgromowej,
  - ✓ impedancji pętli zwarciowej,
  - ✓ sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika,

- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować instrukcję eksploatacji urządzeń i zapoznać z nią obsługę.



<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### Zestawienie materiałowe rozdzielnic głównej RG

Lp	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Symbol	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x600x400+cokół 100mm	TS8	1
2	Q0	Rozłącznik I-0-II	Sirco 125A	1
3	Z1.F1, Z2.F1. RZH.F1	Rozłącznik bezpiecznikowy	RBK00	3
4	RT.F1, BK.F1,	Rozłącznik bezpiecznikowy	Z-SLS/CEK	2
5		Wkładki bezpiecznikowe	WT-00/gG100A	6
6		Wkładki bezpiecznikowe	WT-00/gG80A	3
7		Wkładki bezpiecznikowe	DO2 gG25A	3
8		Wkładki bezpiecznikowe	DO2 gG63A	3
9	Z1.F2, Z2.F2	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B2/3	2
10	Z1.VM	Ochronnik przepięciowy B+C	SP-B+C/3+1	1
11	Z1.H1, Z1.H2, Z1.H3, Z2.H1, Z2.H2, Z2.H3,	Lampka sygnalizacyjna biała, LED 230VAC	M22-L-W + M22-A + M22- LED230-W	6
12	2U1	Analizator sieci	PM5111	1
13	2TR1, 2TR2, 2TR3, BK_Tr1 - L1	Przekładnik prądowy	100A/5A, kl. 0,2	4
14	2F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6/3	1
15	20F1	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-6/1N/C/003	1
16	21F1	Wyłącznik różnicowoprądowy	CFI6-25/4/003	1
17	21F2	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C16/3	1
18	22F1, 22F2, 25F1, 25F2, 26F1, 26F2, 26F3, 26F4, 27F1, 28F1	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-16 1N/B/003	10
19	23F1, 24F1,	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	2
20	25F3	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C2	1
21	24S1	Przełącznik krzywkowy (1-0-2)	4G10-52-U	1
22	24B1	Zegar astronomiczny	PCZ526	1

### Zestawienie materiałowe rozdzielnic RT

Lp	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Symbol	Producent	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x1200x400+cokół 100mm	TS8		1
2	UKF.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6-C2/3	Eaton	1
3	UKF.U1	Czujnik kolejności i zaniku fazy	CKF-B	F&F	1
4	PG1.Q1, PG2.Q1, PG3.Q1	Wyłącznik silnikowy	PKZM0-20	Eaton	3
5		Styki pomocnicze do PKZM0	NHI-21	Eaton	6
6	PG1.F1, PG2.F1, PG3.F1,	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6/3	Eaton	3
7	PG1.V1, PG2.V1, PG3.V1,	Softstart 24A, 3x400V	DS7-342SX024N0-N	Eaton	3
8	PG1.V2, PG2.V2, PG3.V2,	Układ ochrony silnika	MP204	Grundfos	3
9	PG1.V3, PG2.V3, PG3.V3,	Konwerter Genibus/Modbus RTU	CIM/CIU200	Grundfos	3
10	PG1.K1, PG2.K1, PG3.K1	Stycznik 17A + styki pomocnicze	DILM17-10 (230AC)	Eaton	3
11	UKF.K1, UKF.K2, PG1.K1, PG1.K5, PG2.K1, PG2.K5, PG3.K1, PG3.K5, ZbU.KSuch, ZbU.KPG,	Przełącznik pomocniczy 4polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	59.34.8.230 + 94.04+92.02	Finder	10
12	PG1.K2, PG1.K3, PG1.K4, PG2.K2, PG2.K3, PG2.K4, PG3.K2, PG3.K3, PG3.K4, ZbU1.K1, ZbU1.K2, ZbU1.K3, ZbU1.K4, ZbU1.K5, ZbU1.K6, ZbU2.K1, ZbU2.K2, ZbU2.K3, ZbU2.K4, ZbU2.K5, ZbU2.K6, ZbU1.K10, ZbU2.K10,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.230 + 95.05+92.02	Finder	23
13	PG1.K0, PG2.K0, PG3.K0, GSM.K0, ZD1.K0, PP.K0, DP.K0, AW.K1, AW.K2, DO.K1, DO.K2, DO.K3, DO.K4, PPY.K1, PPY.K2, F1Y1.K1, F1Y1.K2, F1Y2.K1, F1Y2.K2, F1Y3.K1, F1Y3.K2, F1Y4.K1, F1Y4.K2, F1Y6.K1, F1Y6.K2, F2Y1.K1, F2Y1.K2, F2Y2.K1, F2Y2.K2, F2Y3.K1, F2Y3.K2,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.024 +95.05+92.02	Finder	37

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

	F2Y4.K1, F2Y4.K2, F2Y6.K1, F2Y6.K2, PAH.K1, PZH.K1,				
14	0F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6-C10	Eaton	1
15	SP1.Q1	Wyłącznik silnikowy 6,3A	PKZM0-6,3	Eaton	1
16	DP.Q1, PP.Q1	Wyłącznik silnikowy	PKZM0-16	Eaton	2
17		Styki pomocnicze do PKZM0	NHI-21	Eaton	5
18	DP.V1, PP.V1,	Softstart 12A, 3x400V	DS7-342SX012N0-N	Eaton	2
19	DP.K1, PP.K1	Stycznik 12A	DILM12-10 (230VAC)	Eaton	2
20	DP.F1, PP.F1, WU1.F1, WS1.F1, WS2.F1, WS3.F1, WP.F1, PG1.F1, PG2.F1, PG3.F1, OG3.F1, ZbU.F1, ZbU1.F1, ZbU1.F2, ZbU2.F1, ZbU2.F2, A12.F1,	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	Eaton	17
21	PP.S1, DP.S1, PG1.S1, PG2.S1, PG3.S1,	Przełącznik krzywkowy (1-0-2)	4G10-52-U	Apator	5
22	ZD1.S1, ZbU.S0, PG.S0	Przełącznik krzywkowy (1-0)	4G10-91-U	Apator	3
23	DP.KT1	Przełącznik czasowy – opóźnione zał.	MT-TUA-17S-11-9240	Relpol	1
24	ZD1.F1	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-6 1N/B/003	Eaton	1
25	PG1.H1, PG2.H1, PG3.H1, DP.H1, PP.H1,	Lampka sygnalizacyjna zielona, LED 230VAC	M22-L-G + M22-A + M22-LED230-G	Eaton	5
26	PG1.H2, PG2.H2, PG3.H2 DP.H2, PP.H2,	Lampka sygnalizacyjna czerwona, LED 230VAC	M22-L-R + M22-A + M22-LED230-R	Eaton	5
27	UPS.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C10	Eaton	1
28	UPS.V1	Zasilacz UPS	APC500VA	APC	1
29	GSM.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C2	Eaton	1
30	GSM.GN	Gniazdo 230V na szynę TS35	Z-SD230	Eaton	1
31	ZbU1.U3, ZbU2.U3, A12.U1	Czterokanałowy sygnalizator poziomu cieczy	Elcluwo 114S	Elektromont ex	3
32	1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 2F2, 2F3	Złączka z wkładką bezpiecznikową	SFR.4/C24	Cabur	6
33	1F1, 2F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C4	Eaton	2
34	1Z1, 2Z1	Zasilacz 230VAC/24VDC, stabilizowany	DR-60-24	Mean Weel	2
35	ZbU1.U1, ZbU2.U1	Separator pętli prądowej 4-20mA	ZSP-41	Aplisens	2
36	PG1.U1, PG2.U1, PG3.U1, PI1.U1, PI2.U1, PI3.U1, ZbOs.U1	Separator pętli prądowej 4-20mA	ZSP-41	Aplisens	7
37	ZbU1.U2, ZbU2.U2, PG1.U2, PG2.U2, PG3.U2, PNOs1.U2	Ochronnik przepięć	UZ-2/L	Aplisens	6
38	PG.KA	Przełącznik pomocniczy 4polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	59.34.9.024 + 94.04+92.02	Finder	1
39	1A1	Sterownik programowalny CPU1215C DC/DC/Rly	6ES7215-1HG40-0XB0	Siemens	1
40	1A2, 1A3	Moduł wej./wyj. cyfrowych, Sm1223 16DI/16DO RLY	6ES7223-1PL32-0XB0	Siemens	2
41	1A4, 1A5, 1A6,	Moduł wej. cyfrowych, Sm1221 16DI	6ES7221-1BH32-0XB0	Siemens	4
42	1A7	Moduł wej. analogowych SM1231 8AI	6ES7231-4HF32-0XB0	Siemens	1
43	1A00	Karta wyjść analogowych: 1AQ, SB1232	6ES7232-4HA30-0XB0	Siemens	1
44	1A01,	Moduł procesora komunikacyjnego RS485, CM1241 RS485	6ES7241-1CH32-0XB0	Siemens	1
45	1A02	Moduł procesora komunikacyjnego GSM/GPRS/LTE	6GK7243-7KX30-0XE0	Siemens	1
46	B0	Panel operatorski TP700 Comfort Color PN	6AV2124-0GC01-0AX0	Siemens	1
	C0	Switch ethernetowy	EKI2528	Advantech	1

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### Zestawienie materiałowe rozdzielnic zestawu hydroforowego RZH

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Typ	Producent	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x800x400+cokół 100mm	TS8	Rittal	1
2		Łącznik szynowy	BR4-7	Ergom	1
3	0F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C6	Eaton	1
4	0TM	Termostat	NSYCC0TH0	Schneider Electric	1
5	0WT1,	Wentylator z filtrem	NSYCVF300M 230PF	Schneider Electric	1
6	1PH1.V1, 1PH2.V1, 1PH3.V1,	Falownik 11kW, 3x400V, z filtrem sieciowym i RFI, Modbus TCP	VACON 0100-3L-0023-5-FLOW	Vacon	3
7	1PH1.F1, 1PH2.F1, 1PH3.F1	Rozłącznik bezpiecznikowy + wkładki bezpiecznikowe	Z-SHL/3 CH10x38 gL32A	Eaton	3
8	1PH1.F2, 1PH2.F2, 1PH3.F2, 1PH.F1,	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	Eaton	4
9	1F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C4	Eaton	1
10	1F3, 1F4, 1F5, 1F6	Złączka z wkładką bezpiecznikową	SFR.4/C24	Cabur	4
11	UPS.V1	Zasilacz UPS 325VA	APC325VA	APC	1
12	1PH1.H1, 1PH2.H1, 1PH3.H1	Lampka sygnalizacyjna zielona, LED 230VAC	M22-L-G + M22-A + M22-LED230-G	Eaton	3
13	1PH1.H2, 1PH2.H2, 1PH3.H2,	Lampka sygnalizacyjna czerwona, LED 230VAC	M22-L-R + M22-A + M22-LED230-R	Eaton	3
14	1PH1.S1, 1PH2.S1, 1PH3.S1,	Przełącznik krzywkowy (1-0-2)	4G10-52-U	Apator	3
15	1PH.S0	Przełącznik krzywkowy (1-0)	4G10-91-U	Apator	1
16	1PH.K1, 1PH.K2, UPS.K1,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.230 + 95.05+92.02	Finder	3
17	1PH1.K0, 1PH2.K0, 1PH3.K0, PH.Ksuch2	Przełącznik pomocniczy 2polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.024 +95.05+92.02	Finder	4
18	1PH.KA, 1PH.Ksuch1, 1PH.Ksuch2	Przełącznik pomocniczy 4polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	59.34.7.024 + 94.04+92.02	Finder	3
19	1PH.U1, 1PH.U2	Separator sygnałów analogowych 4-20mA	ZSP-41	Aplisens	2
20	2A1	Sterownik programowalny CPU1214C DC/DC/Rly	6ES7214-1HG40-0XB0	Siemens	1
21	2A2	Moduł wej. Cyfrowych, Sm1221 16DI	6ES7221-1BH32-0XB0	Siemens	1
22	1Z1	Zasilacz 230VAC/24VDC, stabilizowany	DR-60-24	Mean Weel	1
23	1PH.1Z1	Zasilacz 230VAC/24VDC, stabilizowany	DR-30-24	Mean Weel	1
24	1PH.A1	Sterownik LOGO	LOGO! 8.2 24RCE	Siemens	1
25	2C0	Switch ethernetowy	EKI2528	Advantech	1

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### Zestawienie kabli i przewodów

Lp.	Oznaczenie	Opis	Typ	Ilość
1	1Z1	Zasilanie podstawowe	YKY 5x50	25
2	2Z1	Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy	BIT1000 5x35	10
3	RBK1.W1	Obwód pomiarowy rozdzielnic baterii kondensatorów	YKSLY 2x2,5	5
4	RBK1.W2	Zasilanie rozdzielnic kondensatorów RBK	YKY 5x6	5
5	RS.W1	Zasilanie rozdzielnic RT	BIT1000 5x25	5
6	RZH.W1	Zasilanie rozdzielnic zestawów hydroforowych RZH	BIT1000 5x35	10
7	20W1	Zasilanie osuszacza powietrza	JZ-500 3x2,5	12
8	21W1	Zasilanie gniazda 3x400V 16A w hali SUW	JZ-500 5x2,5	11
9	22W1	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	11
10	22W2	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	20
11	23W1	Zasilanie oświetlenia wewnętrznego	JZ-500 4x1,5	44
12				
13	24W1	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	JZ-500 3x1,5	60
14	25W1	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E1	JZ-500 3x2,5	21
15	25W2	Zasilanie nagrzewnicy kanałowej 25E2	JZ-500 3x2,5	21
16	25W3	Zasilanie wentylatora wyciągowego	JZ-500 3x1,5	21
17	26W1	Zasilanie grzejnika elektrycznego 26E1	JZ-500 3x2,5	27
18	26W2	Zasilanie grzejnika elektrycznego 26E2	JZ-500 3x2,5	23
19	26W3	Zasilanie grzejnika elektrycznego 26E3	JZ-500 3x2,5	14
20	26W4	Zasilanie grzejnika elektrycznego 26E4	JZ-500 3x2,5	12
21	26W5	Zasilanie grzejnika elektrycznego 26E5	JZ-500 3x2,5	9
22	PG1.W1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 1	istniejący	-
23	PG1.W2	Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 1	YKY 3x2,5	27
24	PG1.W3	Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 1	YvKSLY 4x1,5	27
25	PG2.W1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 2	istniejący	
26	PG2.W2	Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 2	YKY 3x2,5	22
27	PG2.W3	Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 2	YvKSLY 4x1,5	22
28	PG3.W1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 3	istniejący	
29	SP1.W1	Zasilanie sprężarki powietrza	JZ-500 5x2,5	21
30	DP.W1	Zasilanie dmuchawy powietrza	JZ-500 4x2,5	22
31	DPY.W1	Zasilanie elektrozaworu rozruchowego dmuchawy	LIYY3x0,75	22
32	PP1.W1	Zasilanie pompy płuczającej PP	JZ-500 4x2,5	13
33	PPY.W1	Zasilanie przepustnicy za pompą płuczającą	LIYY3x0,75	13
34	ZD1.W1	Zasilanie zestawu dozującego	JZ-500 3x2,5	20
35	ZD1.W2	Sterowania pompą dozującą i sygnalizacja poziomu chemii	LIYY 7x0,75	20
36	WU1.W1	Zasilanie przepływomierza wody uzdatnionej WU1	JZ-500 3x1,5	18
37	WP.W1	Zasilanie przepływomierza wody płuczającej WP	JZ-500 3x1,5	20
38	WS1.W1	Zasilanie przepływomierza wody surowej WS1	JZ-500 3x1,5	18
39	BUS.W1	Magistrala komunikacyjna Modbus RTU	O2YS(ST)CY 2x0,64	60
40	ZbU1.W1	Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 1	YvKSLY 7x1,5	42
41	ZbU1.W2	Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 1	YvKSLYekw 4x1,5	42
42	ZbU1.W3	Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 1	YvKSLY 4 x1,5	42
43	ZbU2.W1	Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 2	YvKSLY 7x1,5	42

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

44	ZbU2.W2	Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 2	YvKSLYekw 4x1,5	42
45	ZbU2.W3	Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 2	YvKSLY 4x1,5	42
46	A1L1.W1	Sonda konduktometryczna poziomu aeratora A1	LIYY 4x0,75	18
47	A1Y1.W1	Zawór napowietrzania A1Y1 aeratora A1	LIYY 3x0,75	18
48	A1Y1.W1	Zawór spustu powietrza A1Y2 aeratora A1	LIYY 3x0,75	18
49	PZH.W1	Presostat ciśnienia powietrza zaworów	LIYY 3x0,75	20
50	PAH.W1	Presostat ciśnienia powietrza do aeracji	LIYY 3x0,75	20
51	F1.W1	Sterowanie przepustnic filtra F1	LIYY 7x0,75	25
52	F1.W2	Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F1	LIYY 12x0,75	25
53	F1Y1.W1	Sterowanie przepustnicą F1Y1	LIYY 7x0,75	5
54	F1Y2.W1	Sterowanie przepustnicą F1Y2	LIYY 3x0,75	5
55	F1Y3.W1	Sterowanie przepustnicą F1Y3	LIYY 3x0,75	5
56	F1Y4.W1	Sterowanie przepustnicą F1Y4	LIYY 3x0,75	5
57	F1Y6.W1	Sterowanie przepustnicą F1Y6	LIYY 3x0,75	5
58	F1Y1.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y1	LIYY 7x0,75	5
59	F1Y2.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y2	LIYY 3x0,75	5
20	F1Y3.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y3	LIYY 3x0,75	5
61	F1Y4.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y4	LIYY 3x0,75	5
62	F1Y6.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y6	LIYY 3x0,75	5
63	F2.W1	Sterowanie przepustnic filtra F2	LIYY 7x0,75	25
64	F2.W2	Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F2	LIYY 12x0,75	25
65	F2Y1.W1	Sterowanie przepustnicą F2Y1	LIYY 7x0,75	25
66	F2Y2.W1	Sterowanie przepustnicą F2Y2	LIYY 3x0,75	5
67	F2Y3.W1	Sterowanie przepustnicą F2Y3	LIYY 3x0,75	5
68	F2Y4.W1	Sterowanie przepustnicą F2Y4	LIYY 3x0,75	5
69	F2Y6.W1	Sterowanie przepustnicą F2Y6	LIYY 3x0,75	5
70	F2Y1.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y1	LIYY 3x0,75	5
71	F2Y2.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y2	LIYY 3x0,75	5
72	F2Y3.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y3	LIYY 3x0,75	5
73	F2Y4.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y4	LIYY 3x0,75	5
74	F2Y6.W2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y6	LIYY 3x0,75	5
75	1PH1.W1	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH1	2YSLCY-J 4x4	16
76	1PH2.W1	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH2	2YSLCY-J 4x4	16
77	1PH3.W1	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3	2YSLCY-J 4x4	16
78	1PH.W2	Przetwornik ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze tłocznym zestawu ZH1	LIYCY 2x0,75	16
79	1PH.W3	Przetwornik ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze tłocznym zestawu ZH1 – rezerwowy	LIYCY 2x0,75	16
80	1PH.W3	Pomiar suchobiegu w kolektorze pomp hydroforowych	LIYY 3x0,75	16

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<i>Nr tomu:</i> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### **Załączniki.**

Lp.	ZAŁĄCZNIK
1.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
3.	Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacji elektrycznych, autorowi projektu.
4.	Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa autora projektu.
5.	Decyzja nr 49/Gd/00 o nadaniu uprawnień do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego, sprawdzającemu projekt.
6.	Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego projekt.
7.	Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia wewnętrznego

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<i>Nr tomu:</i> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

**INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA**

**PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  
Branża elektryczna i AKPiA**

*Zadanie:* **Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłoradz**

*Nazwa obiektu  
budowlanego:* **Stacja uzdatniania wody**

*Lokalizacja:* **Miłoradz, gmina Miłoradz  
działka nr 13/12, obręb: Miłoradz 0006**

*Inwestor i  
zamawiający:* **Urząd Gminy w Miłoradzu  
ul. Żuławska 9  
82-213 Miłoradz**

*Nr projektu:* **PB-05/2019**

*Nr tomu:* **PB-05/2019/E**

*Zawartość:* **Instalacje elektryczne i AKPiA**

*Opracowanie:* **PSK AS Arkadiusz Skiba  
Ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk**

**Projektował:** Zenon Kuczmera  
upr. nr 4162/Gd/89

*Data opracowania:* **Gdańsk, maj 2019 r.**

*Egzemplarz:*

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

### 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz, na działce 13/12.

Prace budowlane wykonywane powinny być w następującej kolejności:

- Demontaż istniejących instalacji hydraulicznych,
- Demontaż rozdzielnic głównej,
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
- Montaż urządzeń technologicznych,
- Montaż rozdzielnic głównej (RG),
- Montaż rozdzielnic technologicznej (RT),
- Montaż rozdzielnic zestawu hydroforowego (RZH),
- Montaż rozdzielnic baterii kondensatorów (RBK),
- Montaż koryt kablowych,
- Montaż instalacji elektrycznej w hali SUW,
- Ułożenie nowych kabli zasilających i sterowniczych do zbiorników retencyjnych,
- Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
- Uruchomienie stacji,
- Pomiary ochronne,
- Oddanie do eksploatacji

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Budynek stacji uzdatniania wody,
- Studnie głębinowe,
- Istniejące linie kablowe nN.

### 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejące energetyczne linie kablowe nN

### 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas wystąpienia
Niska	Wpadnięcie do rowu kablowego	Na trasie linii kablowych	Od rozpoczęcia wykopów do czasu ich zasypiania
Niska	Uszkodzenie ciała podczas pracy	Teren i pomieszczenie budynku SUW	Przez cały czas pracy
Średnia	Potrącenie samochodem lub dźwigiem	Teren oraz bezpośrednie sąsiedztwo budynku SUW	Montaż filtrów i rozdzielni elektrycznych
Wysoka	Porażenie prądem elektrycznym o napięciu do 0,4 kV	Prace montażowe i uruchomieniowe urządzeń w SUW	Podłączania pod napięcie, wykonywanie pomiarów; rozruch instalacji
Wysoka	Upadek z wysokości	Montaż przetworników w zbiornikach retencyjnych	Prace na wysokościach



<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

## **5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

- Należy poinformować pracowników wykonujących prace o mogących wystąpić zagrożeniach i o konieczności używania sprzętu ochronnego.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom**

W trakcie wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: pracownicy wykonujące prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06-02-2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 47/03 poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),
- Teren robót należy wygrodzić folią koloru białego – czerwonego, a pomieszczenia powinny być zamykane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych szczególnie zwrócić uwagę przy montażu aparatury w rozdzielnicach głównej,
- Bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga dojazdowa na terenie stacji uzdatniania wody w terenie nie wykonywać prac w warunkach złej widoczności,
- Pomiary elektryczne powinny wykonać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów,
- Nie przeprowadzać robót budowlanych w temperaturze poniżej -10°C.

Dokument opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23-06-2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120/03, poz.1126).

Opracował:

Zenon Kuczmera

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu:</b> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

**Zenon Kuczmera**

(imię i nazwisko)

**4162/Gd/89**

(nr uprawnień)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

**Janusz Pik**

(imię i nazwisko)

**49/Gd/00**

(nr uprawnień)

w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

**POM/IE/2521/01**

(nr członkowski Izby Zawodowej)

**POM/IE/3826/01**

(nr członkowski Izby Zawodowej)

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY**

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

### **PROJEKT BUDOWLANY:**

**Rozbudowa stacji uzdatniania wody Miłoradzu, gmina Miłoradz**

sporządzony w maju 2019 r.

Inwestor:

Urząd Gminy w Miłoradzu

Ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

**Projektant:**

**Zenon Kuczmera**

upr. nr 4162/Gd/89

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

**Sprawdzający:**

**Janusz Pik**

upr. nr 49/Gd/00

w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<i>Nr tomu:</i> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu: PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Nr tomu: PB-05/2019/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia wewnętrznego

SUW Miłoradz

DIALux

21.08.2016

Edytor


Telefon

faks

e-Mail

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 88  
 Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63

Wylot światła 1:

Oszacowanie oślepienia według UGR												
p. Sułtk		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p. Sclery		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p. Postępa		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kierunek spojrzenia w pomieszczeniu		Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy					
K		2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H
2H	2H	18.3	19.6	18.8	20.1	20.6	16.2	17.5	16.6	17.9	18.4	18.4
	3H	20.7	21.8	21.1	22.3	22.8	17.3	18.5	17.8	19.0	19.5	19.5
	4H	21.6	23.0	22.4	23.5	24.0	17.7	18.6	18.2	19.3	19.9	19.9
	6H	23.0	24.1	23.6	24.6	25.2	17.9	18.9	18.4	19.5	20.0	20.0
	8H	23.6	24.6	24.1	25.1	25.7	17.9	18.9	18.5	19.5	20.0	20.0
	12H	24.1	25.1	24.7	25.8	26.2	17.9	18.9	18.5	19.4	20.0	20.0
4H	2H	18.9	20.0	19.4	20.5	21.0	17.3	18.4	17.8	18.9	19.4	19.4
	3H	21.4	22.4	22.0	23.0	23.6	18.7	19.6	19.2	20.2	20.8	20.8
	4H	22.8	23.7	23.4	24.3	24.9	19.2	20.1	19.8	20.6	21.2	21.2
	6H	24.2	25.0	24.8	25.6	26.3	19.5	20.3	20.1	20.9	21.5	21.5
	8H	24.9	25.6	25.5	26.2	26.9	19.6	20.3	20.2	20.9	21.6	21.6
	12H	25.6	26.2	26.2	26.8	27.5	19.7	20.3	20.3	20.9	21.6	21.6
8H	2H	23.1	23.9	23.7	24.4	25.1	20.1	20.9	20.7	21.5	22.1	22.1
	3H	24.6	25.4	25.4	26.0	26.7	20.6	21.4	21.4	22.0	22.7	22.7
	4H	25.6	26.2	26.3	26.8	27.5	21.0	21.6	21.7	22.2	22.9	22.9
	6H	26.5	27.0	27.1	27.6	28.4	21.2	21.6	21.8	22.3	23.0	23.0
	8H	27.1	27.6	27.6	28.1	28.9	21.4	21.8	21.9	22.4	23.1	23.1
	12H	27.6	28.1	28.1	28.6	29.4	21.6	22.1	22.2	22.7	23.4	23.4
Wartości powyżej oszacowania oślepienia S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.3 / -0.3					+0.4 / -0.4					
Tabela standardowa		BK11					BK14					
Składnik sumy		6.7					3.2					
Page written: wielkość oświetlenia oświetlenia do 5700lm. Całkowity oświetlenie oświetlenia												

<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu:</b> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

SUW Miłoradz




**DIALux**

21.08.2016

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Hala SUW / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 4.150 m, Wysokość montażu: 4.150 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:112

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	165	106	197	0.642
Podłoga	20	145	101	172	0.697
Sufit	70	74	42	311	0.565
Ściany (6)	50	120	69	504	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF (1.000)	4221	6700	72.0
			W sumie: 25326	W sumie: 40200	432.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $5.83 \text{ W/m}^2 = 3.54 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $74.11 \text{ m}^2$ )



<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu:</b> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

SUW Miłoradz




**DIALux**

21.08.2016

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

### Hala SUW / Lista opraw

6 Ilość PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF  
Numer artykułu:  
Strumień świetlny (Oprawa): 4221 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 6700 lm  
Moc opraw: 72.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88  
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63  
Wyposażenie: 2 x TL-D36W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).



<b>Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz</b>	<b>Nr tomu:</b> <b>PB-05/2019/E</b>	<b>Projekt budowlany i wykonawczy</b>
<b>Branża elektryczna i AKPiA</b>		

SUW Miłoradz



**DIALux**

21.08.2016

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

### Hala SUW / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień świetlny: 25326 lm  
Moc całkowita: 432.0 W  
Współczynnik konserwacji: 0.77  
Margines: 0.000 m

Powierzchnia	Średnie wartości natężenia [lx]			Współczynnik odbicia [%]	Średnia luminancja [cd/m²]
	bezpośrednio	pośrednio	razem		
Płaszczyzna pracy	111	54	165	/	/
Podłoga	92	53	145	20	9.24
Sufit	28	46	74	70	16
Ściana 1	84	44	128	50	20
Ściana 2	38	49	87	50	14
Ściana 3	106	52	158	50	25
Ściana 4	64	48	112	50	18
Ściana 5	83	46	128	50	20
Ściana 6	62	47	109	50	17

Równomierności na płaszczyźnie pracy


$E_{min} / E_m$ : 0.642 (1:2)

$E_{min} / E_{max}$ : 0.536 (1:2)

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $5.83 \text{ W/m}^2 = 3.54 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $74.11 \text{ m}^2$ )

**Rysunki**





Legenda:

- wodociąg - instalacja projektowana
- wodociąg - istniejący
- zasuwa projektowana
- kanalizacja grawitacyjna - projektowana
- kanalizacja grawitacyjna - istniejąca
- kabel energetyczny - projektowany
- kabel energetyczny - istniejący
- rurociągi unieczyniane
- kabel energetyczne unieczyniane
- ogrodzenie - projektowane
- opaska wokół budynku (szerokość 0,5-1,9m)
- opaska wokół studni i zbiornika (szerokość 0,4m)
- nawierzchnia utwardzona terenu stacji
- hydrant

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy sytuacyjno-wysokościowej wydanej przez PODGIK w Malborku zaewidencjonowanej pod numerem P 2209.2018.609

podpis projektanta

woj.: pomorskie  
gm.: Miłoradz - 220906\_2  
obr.: Miłoradz - 0006  
arkusz: 2  
dz.nr 13/12  
KERG 6640.458.2016  
Seksja: 6.213.28.13.3.2 /1.4

Włodzimierz Pietrzyk  
GEODETA UPRAWNIONY  
POZWOLENIE MGPIB Nr 14851  
ul. Czarna 4, tel. 691 480 114  
82-100 Nowy Dwór Gdański

STAROSTA MALBORSKI  
82-200 Malbork  
Pl. Słowiański 17  
(4)

zagonione na Alcie  
stycznia 2016 r. w celu  
do celów projektowych

Przedkładam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opust techniczny wyciąg do wyciągu materiałów pomiarowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący, na którego imię, podpis i pieczęć jest wydany ten dokument

Starosta Malborski

P 2209.20 16.609

Malbork, 13.06.2016

imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

PSK AS Arkadiusz Skiba  
ul. Łanowa 89; 80-777 Gdańsk  
Tel. +48 513 265 414  
biuro@pskas.pl  
www.pskas.pl

NILDEIS Krzysztof Siedliński  
ul. Karpińskiego 5B/1; 81-173 Gdynia  
tel. +48 502183189  
biuro@nildeis.com.pl

Projekt nr: PB-05/2019/E

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński

Projektował: Zenon Kuczmara  
upr. nr 4162/Gd/89

Sprawdził: inż. Janusz Plik  
upr. nr 49/Gd/00

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz


Tytuł rysunku:  
Plan zewnętrznych tras kablowych

Nr rysunku: A1

Revizja: 00

Podziałka:  
1:500

Data:  
2019-05-30



**PSK AS Arkadiusz Skiba**  
ul. Łanowa 89; 80-777 Gdańsk  
Tel. +48 513 265 414  
[biuro@pskas.pl](mailto:biuro@pskas.pl)  
[www.pskas.pl](http://www.pskas.pl)

**NILDEIS Krzysztof Siedliński**  
ul. Karpińskiego 5B/1; 81-173 Gdynia  
tel. +48 502183189  
[biuro@nildeis.com.pl](mailto:biuro@nildeis.com.pl)

Projekt nr: **PB-05/2019/E**

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński

Projektował: Zenon Kuczmera  
upr. nr 4162/Gd/89

Sprawdził: inż. Janusz Pik  
upr. nr 49/Gd/00

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
**Stacja uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz,  
gmina Miłoradz**

Tytuł rysunku:  
**Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i  
urządzeń technologicznych**


Nr rysunku: **A2**


Rewizja: **00**

Podziałka:  
**1:50**


Data:  
2019-05-30







<div><div><div>PSK</div><div></div></div><div><div>PSK AS Arkadiusz Skiba</div><div>ul. Łanowa 89; 80-777 Gdańsk</div><div>Tel. +48 513 265 414</div><div><a href="mailto:biuro@pskas.pl">biuro@pskas.pl</a></div><div><a href="http://www.pskas.pl">www.pskas.pl</a></div></div></div>		<div><div><div>NILDEIS Krzysztof Siedliński</div><div>ul. Karpińskiego 5B/1; 81-173 Gdynia</div><div>tel. +48 502183189</div><div><a href="mailto:biuro@nildeis.com.pl">biuro@nildeis.com.pl</a></div></div><div><div>Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b></div><div>Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy</div></div></div>		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz		Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku: Plan tras koryt kablowych		Data: 2019-05-30
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Nr rysunku: <b>A3</b> Rewizja: 00		





<div><div><div>PSK</div><div></div></div><div><div>PSK AS Arkadiusz Skiba</div><div>ul. Łanowa 89; 80-777 Gdańsk</div><div>Tel. +48 513 265 414</div><div><a href="mailto:biuro@pskas.pl">biuro@pskas.pl</a></div><div><a href="http://www.pskas.pl">www.pskas.pl</a></div></div></div>		<div><div><div>NILDEIS Krzysztof Siedliński</div><div>ul. Karpińskiego 5B/1; 81-173 Gdynia</div><div>tel. +48 502183189</div><div><a href="mailto:biuro@nildeis.com.pl">biuro@nildeis.com.pl</a></div></div><div><div>Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b></div><div>Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy</div></div></div>		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz		Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku: Plan instalacji gniazd wtyczkowych		Data: 2019-05-30
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Nr rysunku: <b>A5</b> Rewizja: 00		






- Legenda:**
1. Oprawy wewnętrzne:Ow1 - typ: OPK-TCW060 2x36W
  2. Oprawy wewnętrzne:Ow2 - typ: OPK-TCW060 2x36W z modulem awaryjnym
  3. Oprawy wewnętrzne: Ow3 - typ:OPK-TCW060 2x18W
  4. Oprawy zewnętrzne: Oz1 - typ: HL-06/20W

<div><div><div>PSK</div><div><div><div>A</div></div></div></div><div><div>PSK AS Arkadiusz Skiba</div><div>ul. Łanowa 89; 80-777 Gdańsk</div><div>Tel. +48 513 265 414</div><div><a href="mailto:biuro@pskas.pl">biuro@pskas.pl</a></div><div><a href="http://www.pskas.pl">www.pskas.pl</a></div></div></div>	<div><div><div>NILDEIS Krzysztof Siedliński</div><div>ul. Karpińskiego 5B/1; 81-173 Gdynia</div><div>tel. +48 502183189</div><div><a href="mailto:biuro@nildeis.com.pl">biuro@nildeis.com.pl</a></div></div></div>	<div>Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b></div>
<div>Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński</div>	<div>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</div>	<div>Podziałka:</div>
<div>Projektował: Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89</div>	<div>Stacja uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz</div>	<div>1:50</div>
<div>Sprawdził: inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00</div>	<div>Tytuł rysunku:</div>	<div>Data:</div>
	<div>Plan instalacji oświetleniowej</div>	<div>2019-05-30</div>
	<div>Nr rysunku: <b>A6</b></div>	
	<div>Rewizja: 00</div>	





**Uwagi:**

1. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 25x4. Układać na głębokości 60 cm w odległości 1m od ściany budynku. W miejsce uziomu otokowego dopuszczasz się wbicie sond głębinowych w narożnikach budynku w miejscu łącz kontrolnych. ( $R < 10 \text{ ohm}$ )
2. Zwody poziome instalacji odgromowej należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego  $\phi 8\text{mm}$ , montować na dachu budynku na wspornikach  $h=100\text{mm}$ .
3. Do uziomu otokowego podłączyć metalową konstrukcję zbiorników retencyjnych za pomocą płaskownika FeZn 25x4.
4. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.



**PSK AS Arkadiusz Skiba**  
ul. Łanowa 89; 80-777 Gdańsk  
Tel. +48 513 265 414  
[biuro@pskas.pl](mailto:biuro@pskas.pl)  
[www.pskas.pl](http://www.pskas.pl)

**NILDEIS Krzysztof Siedliński**  
ul. Karpińskiego 5B/1; 81-173 Gdynia  
tel. +48 502183189  
[biuro@nildeis.com.pl](mailto:biuro@nildeis.com.pl)

Projekt nr: **PB-05/2019/E**

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy


Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Stacja uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz	Podziałka:	1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku:	Plan instalacji odgromowej	Nr rysunku:	<b>A8</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00			Rewizja:	00
					Data: 2019-05-30


# **Schematy elektryczne**













			Analizator Sieci				Zasilanie analizatora		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Analizator sieci	Projekt nr:	PB-05/2019/E	Rysunek nr	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89					Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RG - 4	
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00					Data:	2019-05-30	Rewizja: 00	







Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Zasilanie rozdzielnic obiektowych</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	<b>RG - 5</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00








Rozdzielnica RT  
2000x1200x400





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89	PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	NULDEIS Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 56/1 81-117/3 Gdynia Biuro: 502.183.189 kbiuro@nuldeis.com.pl tel. 502.183.189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Młoradzu, gmina Młoradz	Tytuł rysunku Widok elewacji	Projekt nr: PB-05/2019/E	Rysunek nr RT - 1
Projektował:						Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Janusz Płk upr. nr 49/Gd/00					Data: 2019-05-30	Revizja: 00


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedlinski	 <b>Krzysztof Siedlinski</b> ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	<b>Nazwa i adres obiektu budowlanego</b> Stacja uzdatniania wody w Młitoradzu, gmina Młitoradz	<b>Tytuł rysunku</b> <b>Rozmieszczenie aparatów</b>	<b>Projekt nr:</b>	<b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr <b>RT - 2</b>
Projektkował:	Zenon Kuzmiera upr. nr 4162/Gd/89				Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawił:	inż. Jęrusz Płk upr. nr 49/Gd/00				Data:	2019-05-30	
						Rewizja: 00	







Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania sprężarki powietrza SP1</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	<b>RT - 4</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00








			Obudowa LANGE studni głębinowej						
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania ogrzewania i sygnalizacji otwarcia obudowy studni PG1</b>	Projekt nr:	<b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr <b>RT - 5</b>
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data:	2019-05-30	



















		Pompa płuczaca 4,0kW; 3x400V				Sterowanie				Sygnalizacja pracy		Sygnalizacja przeciążenia				Zawór płukania				
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński				PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		 <b>Krzysztof Siedliński</b> ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz				Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy płuczającej PP</b>				Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>		Rysunek nr <b>RT - 11</b>	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89												Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy							
Sprawdził:	inż. Janusz Pík upr. nr 49/Gd/00												Data: 2019-05-30				Rewizja: 00			









Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromag. wody uzdatnionej i pływającej</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr <b>RT - 13</b>
Projektował:	Zenon Kuczmara upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	<b>NILDEIS</b> Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania przeływomierzy elektromagnetycznych wody surowej</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr <b>RT - 14</b>
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00





Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		Sonda hydrostatyczna SG-25 10mH20 4-20mA		Sondy konduktometryczne 4xSW-CE		Suchobieg pomp hydroforowych		Załączenie/wyłączenie pomp głębinowych		Rysunek nr RT - 15	
Projektował: Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		Tytuł rysunku Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU1		Projekt nr: PB-05/2019/E		Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy		Rysunek nr RT - 15	
Sprawdził:								Data: 2019-05-30		Rewizja: 00			







			Wybór zbiornika sterującego: 0 - ZBU1 1 - ZBU2		Suchobieg pomp hydroforowych		Załączenie/wyłączenie pomp głębinowych			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy wyboru zbiornika sterującego	Projekt nr:	PB-05/2019/E	Rysunek nr <b>RT - 17</b>	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data:	2019-05-30		Rewizja: 00




		Zasilanie układu sygnalizacji otwarcia w zbiornika retencyjnego ZbU1. Wyłącznik krańcowy				Zasilanie układu sygnalizacji otwarcia w zbiornika retencyjnego ZbU2. Wyłącznik krańcowy							
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński			PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		 <b>Krzysztof Siedliński</b> ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	<b>Nazwa i adres obiektu budowlanego</b> Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		<b>Tytuł rysunku</b> <b>Schemat ideowy sygnalizacji otwarcia zbiorników retencyjnych</b>		<b>Projekt nr:</b>	<b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr <b>RT - 18</b>
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89								<b>Stadium:</b>	Projekt budowlany i wykonawczy			
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00								<b>Data:</b>	2019-05-30		Rewizja: 00	




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	<b>NILDEIS</b> Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu lustra wody w aeratorze</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	<b>RT - 19</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00





	Przełącznik kontroli zasilania UPS		Zasilacz UPS		Gniazdo 230V Routera serwisowego		Zasilanie istniejącej Centrali alarmowej		Zasilanie Analizatora sieci	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania z UPS</b>	Projekt nr:	PB-05/2019/E	Rysunek nr <b>RT - 20</b>	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		Stadium:				Projekt budowlany i wykonawczy			
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00		Data:				2019-05-30	Rewizja: 00		


**NILDEIS**  
Krzysztof Siedliński  
ul. Karpińskiego 5b/1  
81-173 Gdynia  
biuro@nildeis.com.pl  
tel. 502 183 189





			Zasilanie +24V DC sterownika PLC, panela i switcha	Zasilanie +24V DC wejść cyfrowych sterownika		Zasilanie +24V DC wyjść cyfrowych sterownika	Zasilanie +24V DC wejść analogowych sterownika		Kontrola zasilania przepustnic	Zasilanie +24V DC elektrozaworów przepustnic	Zasilanie +24V DC urządzeń zewnętrznych	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	Projekt nr:	PB-05/2019/E		Rysunek nr		
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		RT - 21		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data:	2019-05-30		Rewizja: 00		



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div><div><div><div>-1A02</div><div>/34.3</div></div><div>Simatic S7-1200 6GK7243-7KX30-0XE0 Moduł komunikacyjny GSM/GPRS/LTE</div></div></div><div><div><div>-1A01</div><div>/35.3</div></div><div>Simatic S7-1200 CM1241 RS485 Moduł komunikacyjny</div></div></div><div><div><div>-1A1</div><div>/15.0 /16.0 /24.0 /30.1 /34.5</div></div><div>SIMATIC S7-1200 CPU1215C - Procesor 14DI/10DO RLY, 2AI, 2AQ 6ES7215-1HG40-0XB0</div></div><div><div><div>-1A9</div><div>/12.4</div></div><div>SIMATIC S7-1200 CB1232 Karta wyjść analogowych: 1AQ 6ES7232-4HA30-0XB0</div></div></div> <div><div><div>-1A2</div><div>/25.0 /31.0</div></div><div>SIMATIC S7-1200 SM1223 - Karta wejść/wyjsc cyfr.: 16DI/16DO RLY 6ES7223-1PL32-0XB0</div></div> <div><div><div>-1A3</div><div>/26.0 /32.0</div></div><div>SIMATIC S7-1200 SM1223 - Karta wejść/wyjsc cyfr.: 16DI/16DO RLY 6ES7223-1PL32-0XB0</div></div> <div><div><div>-1A4</div><div>/27.0</div></div><div>SIMATIC S7-1200 SM1221 - Karta wejść cyfrowych: DI 16x24VDC 6ES7221-1BH32-0XB0</div></div> <div><div><div>-1A5</div><div>/28.0</div></div><div>SIMATIC S7-1200 SM1221 - Karta wejść cyfrowych: DI 16x24VDC 6ES7221-1BH32-0XB0</div></div> <div><div><div>-1A6</div><div>/29.0</div></div><div>SIMATIC S7-1200 SM1221 - Karta wejść cyfrowych: DI 16x24VDC 6ES7221-1BH32-0XB0</div></div> <div><div><div>-1A7</div><div>/33.0</div></div><div>SIMATIC S7-1200 SM1231 - Karta wejść analogowych: 8AI 13bit 6ES7231-4HF32-0XB0</div></div>									
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy konfiguracji sterownika 1A1	Projekt nr:	PB-05/2019/E	Rysunek nr RT - 23
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Janusz Plik upr. nr 49/Gd/00						Data:	2019-05-30	

-1A3

/26.0  
/32.0

SIMATIC S7-1200  
SM1223 - Karta  
wejść/wyjsc cyfr.:  
16DI/16DO RLY  
6ES7223-1PL32-0XB0

-1A4

/27.0

SIMATIC S7-1200  
SM1221 -  
Karta wejść cyfrowych:  
DI 16x24VDC  
6ES7221-1BH32-0XB0

-1A5

/28.0

SIMATIC S7-1200  
SM1221 -  
Karta wejść cyfrowych:  
DI 16x24VDC  
6ES7221-1BH32-0XB0

-1A6


/29.0


SIMATIC S7-1200  
SM1221 -  
Karta wejść cyfrowych:  
DI 16x24VDC  
6ES7221-1BH32-0XB0


-1A7


/33.0


SIMATIC S7-1200  
SM1231 - Karta wejść  
analogowych:  
8AI 13bit  
6ES7231-4HF32-0XB0























			Sterowanie pompą głębinową PG1	Sygnalizacja suchobiegu w studni głębinowej PG1	Sterowanie pompą głębinową PG2	Sygnalizacja suchobiegu w studni głębinowej PG2	Sterowanie pompą głębinową PG3	Sygnalizacja suchobiegu w studni głębinowej PG3	Sterowanie Dmuchawą powietrza DP	Sterowanie pompą płuczącą PP	Reset zasilania gniazda 230V modemu GSM	Sygnalizacja optyczna awarii			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński			PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		Tytuł rysunku Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A1		Projekt nr:	PB-05/2019/E	Rysunek nr	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89											Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 30	
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00											Data:	2019-05-30	Rewizja: 00	












	Przetwornik hydrostatyczny poziomu w studni pompy głębinowej PG1		Przetwornik hydrostatyczny poziomu w studni pompy głębinowej PG2		Przetwornik ciśnienia wody na surowej		Przetwornik ciśnienia wody po pierwszym stopniu filtracji	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński			PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A7	Projekt nr: PB-05/2019/E	Rysunek nr RT - 33
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Janusz Pk upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy komunikacji Ethernet</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	<b>RT - 34</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <div></div> <div> <h1>Rozdzielnica RZH</h1> <h2>2000x800x400</h2> </div> <div>  <div> <div>1PH1.S0</div> <div>1PH1.H1</div> <div>1PH1.H2</div> <div>1PH1.S1</div> </div> <div> <div>1PH2.S1</div> <div>1PH2.H1</div> <div>1PH2.H2</div> <div>1PH2.S1</div> </div> <div> <div>1PH3.S1</div> <div>1PH3.H1</div> <div>1PH3.H2</div> <div>1PH3.S1</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div>  </div> </div>									
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	PSK AS ARKADIUSZ SKIBA	<div>  <div> <div>Nazwa i adres obiektu budowlanego</div> <div>Stacja uzdatniania wody w Młoradzu, gmina Młoradz</div> </div> </div>						
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89	ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85							
Sprawdził:	inż. Janusz Płk upr. nr 49/Gd/00								
		Projekt nr:	PB-05/2019/E		Rysunek nr		RZH- 1		
		Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		Data:		2019-05-30		
							Revizja: 00		







		Zasilanie z rozdzielnic główniej				Wentylacja wymuszona				Gniazdo serwisowe + oświetlenie wewnętrzne rozdzielnic			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński					Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania</b>		Projekt nr:	PB-05/2019/E		Rysunek nr <b>RZH- 3</b>
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89									Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00									Data:	2019-05-30		Rewizja: 00

NILDEIS

Krzysztof Siedliński


ul. Karpińskiego 5b/1


81-173 Gdynia


biuro@nildeis.com.pl


tel. 502 183 189







		Pompa 11kW; 3x400V				Sterowanie Start/stop pompy		Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS		Potwierdzenie pracy falownika		Potwierdzenie gotowości falownika		Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym				
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński				PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85				Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz				Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH2		Projekt nr: PB-05/2019/E		Rysunek nr	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89														Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy		RZH- 5	
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00														Data: 2019-05-30		Rewizja: 00	



		Pompa 11kW; 3x400V				Sterowanie Start/stop pompy	Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński				PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 <b>Krzysztof Siedliński</b> ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH3</b>		Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr <b>RZH- 6</b>	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89										Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00										Data: 2019-05-30	Rewizja: 00	








		Sterowanie Start/stop pompy		Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Sygnalizacja pracy falownika	Sygnalizacja awarii falownika								
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński			PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH2</b>		Projekt nr:	PB-05/2019/E		Rysunek nr <b>RZH- 8</b>
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89										Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00										Data:	2019-05-30		










Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy zabezpieczenie pomp hydroforowych przed suchobiegiem</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	<b>RZH- 10</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy sterowania pomp hydroforowych 1PH w trybie awaryjnym	Projekt nr: PB-05/2019/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 11
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00




		Przełącznik kontroli zasilania UPS				Zasilacz UPS																
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński						PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85			 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189			Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz			Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania z UPS			Projekt nr: PB-05/2019/E		Rysunek nr	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89															Stadium:		Projekt budowlany i wykonawczy		RZH- 12		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00															Data:		2019-05-30		Rewizja: 00		







Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania switcha	Projekt nr: PB-05/2019/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 14
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00



Sterowanie pompą hydroforową 1PH1						Sterowanie pompą hydroforową 1PH2			Sterowanie pompą hydroforową 1PH3					
Kontrola zasilania 24VDC wejść cyfrowych sterownika		Kontrola zasilania 24VDC wyjść cyfrowych sterownika		Kontrola zasilania 24VDC wejść analogowych sterownika		Kontrola zasilania zasilacza UPS		Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński			PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85		NILD EIS Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz		Tytuł rysunku Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A1		Projekt nr:	PB-05/2019/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89											Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 15
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00											Data:	2019-05-30	Rewizja: 00




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	<b>NILDEIS</b> Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 5b/1 81-173 Gdynia biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku <b>Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A2</b>	Projekt nr: <b>PB-05/2019/E</b>	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	<b>RZH- 16</b>
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00









Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		PSK AS ARKADIUSZ SKIBA ul. Łanowa 89, 80-777 Gdańsk NIP:584-100-39-85	<div><div><div>NILDEIS</div><div>Krzysztof Siedliński</div><div>ul. Karpińskiego 5b/1</div><div>81-173 Gdynia</div><div>biuro@nildeis.com.pl</div><div>tel. 502 183 189</div></div></div>	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu, gmina Miłoradz	Tytuł rysunku Schemat ideowy komunikacji Ethernet	Projekt nr: PB-05/2019/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmara upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 19
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00						Data: 2019-05-30	Rewizja: 00