

	MAX. ROZSTAW PODPARĆ [mm]		
DN	PVC-U	PE	STAL
15	1050		
20	1150		
25	1300		
32	1400		
40	1550		
50	1750		
65	1900		
80	2100		
100	2300		
125	2600		
150	2800		
200	3150		

MAX. ROZSTAW PODPARĆ DLA 30°C

UWAGI:

1. ZAMOCOWANIA RUROCIĄGÓW - KONSTRUKCJĘ ORAZ LOKALIZACJĘ ZAMOCOWAŃ RUROCIĄGÓW USTALIĆ PRZY MONTAŻU ZACHOWUJĄC MAKSYMALNE ROZSTAWY PODPÓR ZGODNIE Z TABELĄ OBOK.

01			
Wyd.	Data	Opis	Opracował

URZĄD GMINY MIŁORADZ
ul. Żuławska 9; 82-213 Miłoradz

PSK AS ARKADIUSZ SKIBA
UL. LANOWA 89 , 80-777 GDAŃSK

Data	05.2019	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZ, GMINA MIŁORADZ obr.: Miloradz - 0006, dz.nr 13/12;
Opracował	A. Skiba	
Projektował	A. Skiba nr upr: 129/Gd/2002	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TOM III - BRANŻA TECHNOLOGICZNA
Sprawdził		RZUT - POMIESZCZENIE SUW

Format	Skala	Tom	Nr rysunku	Wydanie
A2x1,5	1:25	III	PB_03	01