



Miłoradz, 23.09.2020 r.

R. 270.27.2020

Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz

WYJAŚNIENIA nr 2 DO TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: R.271.8.2020 Nazwa postępowania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowanie do Zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 z dnia 18.09.2020 r.(data wpływu 21.09.2020 r.)

W związku z postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę zakres robót do wykonania a w tym, rozbudowę budynku, demontaże, sieci między obiektowe, zbiorniki retencyjne, wymiana technologii, modernizacja studni głębinowych jest to zakres bardzo duży jak na czas przeznaczony na jego realizację. Należy nadmienić, że ze względu na czas pandemii, okres świąteczny – noworoczny, okres dostaw materiałów (zbiorniki retencyjne około 3 miesiące) czas realizacji skraca się w zasadzie do 5 miesięcy. W związku z chęcią złożenia oferty przetargowej i zwiększeniem konkurencji zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji w/w zadania do 31.07.2021r.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji w/w zadania do 31.07.2021 r.

Powodem jest to, że na Gminę Miłoradz zostały nałożone decyzje nakazujące doprowadzenie wody przeznaczonej do spożycia do parametrów zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), w zakresie fluorków: Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego– nr OHK.9022.4.1.2018.AK z dnia 10.05.2018 r. oraz w zakresie jonu amonowego: Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – nr

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

SE.NS.30.4421.362.4.2018.BR z dnia 13.11.2018 r. Decyzje nakazują wykonanie działań naprawczych w terminie **do 30 kwietnia 2021 r.**

Pytanie nr 2 z dnia 18.09.2020 r. (data wpływu 21.09.2020 r.)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w SIWZ:

1. Prosimy o udostępnienie analiz fizykochemicznych wody ze wszystkich studni

Wyjaśnienie

Analiza fizykochemiczna wody ze wszystkich studni jest załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 3 z dnia 21.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

Czy dopuszcza się dostawę w ramach zadania modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu różnych producentów pomp (mamy dostawę pomp hydroforowych, głębinowych i płucznej). Czy jednak Zamawiający wymaga unifikację producenta pomp w ramach tego zadania, aby też przyszłościowo ułatwić obsługę obiektu?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp wybranego przez Wykonawcę producenta, z zastrzeżeniem, że wszystkie dostarczone w ramach postępowania pompy muszą pochodzić od tego samego producenta.

Producent pomp powinien mieć rozbudowaną sieć serwisową.

Pytanie nr 4 z dnia 21.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

Czy Zamawiający wymaga aby producent zestawu hydroforowego był również producentem pomp?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 z dnia 21.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

Czy Zamawiający wymaga, aby falownik do sterowania pompą w zestawie hydroforowym był zabudowany w szafie sterowniczej, a tym samym niedopuszczalne jest stosowania pompy ze zintegrowanym falownikiem?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga żeby falowniki były zabudowane w szafie sterowniczej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



Pytanie nr 6 z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. Modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłoradzu oraz budowy sieci kanalizacyjnej w Kończewicach zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę z przedstawionymi w załączeniu referencjami?

Wyjaśnienie

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w rozdziale V w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 18.09.2020 r. dokonał stosownej modyfikacji warunku udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej, przedłużając tym samym termin składania ofert.

Referencje i wykaz robót będą podlegały ocenie na etapie badania ofert w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu Wykonawców.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY

Arkadiusz Skórek

Kierownik Zamawiającego

