



Miłoradz, 24.09.2020 r.

R. 270.28.2020

**Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz**

WYJAŚNIENIA nr 3 I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: R.271.8.2020 Nazwa postępowania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowanie do Zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

Czy Zamawiający dopuszcza zamianą orurowania technologicznego z rur PVC klejonych na rury ze stali nierdzewnej?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza zamiany orurowania technologicznego na rury ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2 z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej i przedmiarem robót, prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać pokrycie dachowe: z dachówki ceramicznej jak w przedmiarze robót i na rysunku nr 1 – przekrój A-A – branża architektoniczno – konstrukcyjna, czy z blachodachówki jak w Projekcie budowlanym w opisie Pokrycia dachowe.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż pokrycie dachowe należy wykonać z blachodachówki, zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 3 z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

Jakiej są średnicy oraz z jakiego materiału są wykonane rury osłonowe, na których osadzone są głowice studni głębinowych dla których mają być wymienione obudowy?.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wyjaśnienie

Studnia nr 1 - rury wiertnicze D= 16" - 14" stalowe

Studnia nr 2 - rury wiertnicze D= 16" - 14" stalowe

Pytanie nr 4 z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.)

Jak duży jest samowypływ artezyjski , ile m³/h oraz ile metrów ponad poziomem terenu stabilizuje się zwierciadło wody?

Wyjaśnienie

Studnia nr 1 – stabilizacja lustra wody do 3,0 m npt

- brak danych o wydajności samowypływu

Studnia nr 2 – stabilizacja lustra wody do 3,0 m npt

- brak danych o wydajności samowypływu

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ w **rozdziale XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

- 1) Oferty zostaną otwarte dnia: **06.10.2020 r** o godz. 11:15

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.



WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek

Kierownik Zamawiającego