

UWAGI

1. Instalację chłodniczą prowadzić w warstwie sufitu podwieszonego.
2. Wymiary korygować na budowie.
3. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie obowiązujacymi przepisami, Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
4. Przejścia przez przegrody ppoż. zabezpieczyć przejściam o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez wszystkie przegrody zabezpieczyć rurami osłonowymi.
5. Skropliny odprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

LEGENDA:

- woda zimna
- instalacja hydrantu P.POŻ
- ciepła woda użytkowa
- woda cyrkulacyjna
- instalacja chłodnicza
- skropliny z klimatyzatorów
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- S1 — pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- 180m3/h, KK — wentylator wyciągowy/wydatek powietrza; kratka kontaktowa w drzwiach

AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska
ul. Pogodna 11, 80-297 Banino
tel: 667 351 711, mail: aniakaszubowska@gmail.com

Przedmiot rysunku: Rzut parteru - instalacje wod-kan klimatyzacji oraz wentylacji	*Obiekt*: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MĄTOWACH WIELKICH
	Adres: działka nr 160, obręb 0005 Mątowy Wielkie 82-213 Miłoradz
Skala: 1:100	*Branża*: Sanitarna
	Inwestor: Gmina Miłoradz ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
Data: 08.2020	*Projektował:* mgr inż. Paweł Buczek — upr. nr POM/0278/PBS/18 specjalność: INSTALACYJNA — *Podpis*
Nr rysunku: S2	*Sprawdził:* mgr inż. Marcin Kaczmarek — upr. nr POM/0206/POOS/08 specjalność: INSTALACYJNA — *Podpis*