

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kończewice za rok 2023**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań nr 83/2023, 24759/LB/2023, 614/2023, 1144/2023, 1145/2023, 1146/2023, 1363/2023, 1364/2023, 1797/2023, 2391/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024 i sprawozdaniach z badań nr SCR/1/1003/2023/RD, SCR/1/1003/2023/RT próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w sprawozdaniach z badań nr 142/52/23, 152/52/23, 153/52/2023, 329/52/23, 354/52/23, 355/52/23, 356/52/23 próbek wody pobranej w ramach kontroli urzędowej z **urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi zasilających miejscowości Kończewice, Bystrze, Stara Wisła, gm. Miłoradz:**

- raport z badań nr 83/2023 z dnia 25.01.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- raport z badań nr 614/2023 z dnia 25.04.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 12 w Starej Wiśle,
- raport z badań nr 24759/LB/2023 z dnia 27.04.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 12 w Starej Wiśle,
- sprawozdanie z badań nr 142/52/23 z dnia 29.06.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w Bystrzu,
- raport z badań nr 1144/2023 z dnia 3.07.2023 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w Kończewicach,
- raport z badań nr 1145/2023 z dnia 3.07.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- raport z badań nr 1146/2023 z dnia 3.07.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w Bystrzu,
- sprawozdanie z badań nr 152/52/23 z dnia 7.07.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- sprawozdanie z badań nr 153/52/23 z dnia 7.07.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w Bystrzu,
- raport z badań nr 1363/2023 z dnia 21.07.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- raport z badań nr 1364/52/23 z dnia 21.07.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w Bystrzu,

- raport z badań nr 1797/2023 z dnia 27.09.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 12 w Starej Wiśle,
- sprawozdanie z badań nr 329/52/23 z dnia 13.10.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- sprawozdanie z badań nr SCR/1/1003/2023/RT z dnia 18.05.2023 r. próbki wody surowej (woda przeznaczona do spożycia) pobranej z miejsca podawania wody do sieci,
- sprawozdanie z badań nr SCR/1/1003/2023/RD z dnia 26.06.2023 r. próbki wody surowej (woda przeznaczona do spożycia) pobranej z miejsca podawania wody do sieci,
- raport z badań nr 2391/2023 z dnia 20.12.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w miejscowości Bystrze,
- sprawozdanie z badań nr 354/52/23 z dnia 29.12.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 51 w Kończewicach,
- sprawozdanie z badań nr 355/52/23 z dnia 29.12.2023 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w Kończewicach,
- sprawozdanie z badań nr 356/52/23 z dnia 29.12.2023 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- raport z badań nr 01/2024 z dnia 8.01.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w miejscowości Bystrze,
- raport z badań nr 02/2024 z dnia 8.01.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w piekarni w Kończewicach,
- raport z badań nr 03/2024 z dnia 8.01.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 12 w Starej Wiśle

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Kończewice,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zawartości substancji promieniotwórczych przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole, Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
- w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie.

W związku ze stwierdzeniem ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml w próbce wody pobranej w dniu 27.06.2023 r. z instalacji wodociągowej w budynku gospodarstwa rolnego w Bystrzu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w dniu 29.06.2023 r. wydał ocenę jakości wody stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kończewice. Zarządca przedmiotowego wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze i zobowiązał się do powtórnego pobrania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przedstawione raporty z badań nr 1144/2023 i 1145/2023 z dnia 3.07.2023 r. próbek wody pobranych w SUW oraz w budynku piekarni w Kończewicach wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom zawartym w cyt. wyżej rozporządzeniu, natomiast raport z badań nr 1146/2023 z dnia 3.07.2023 r. próbki wody pobranej w budynku gospodarstwa rolnego w Bystrzu wykazał ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml.

W związku z powyższym w dniu 3.07.2023 r. PPIS w Malborku wydał ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości Kończewice i Stara Wisła oraz ocenę jakości wody stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości Bystrze zaopatrywanych przez wodociąg publiczny Kończewice.

Przeprowadzone działania naprawcze przywróciły jakość wody do odpowiednich wymagań sanitarnych, co zostało potwierdzone sprawozdaniami z badań nr 152/52/23 i 153/52/23 z dnia 7.07.2023 r. próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w budynkach piekarni w Kończewicach i gospodarstwa rolnego w Bystrzu. Mając na uwadze powyższe PPIS w Malborku w dniu 7.07.2023 r. wydał ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kończewice dla miejscowości Bystrze.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Żytko

Pismo przesłano pocztą elektroniczną

Otrzymują: (do wiadomości konsumentów)

1. Wójt Gminy Miłoradz
ul. Żuławska 9, 82 – 213 Miłoradz
ug@miloradz.malbork.pl
2. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Miłoradzu
ul. Główna 5, 82 – 213 Miłoradz
gzgk_miloradz@poczta.onet.pl
3. aa

